



Ciśnieniowy nawiewnik okienny
 $V_n = 7 - 30 \text{ m}^3/\text{h}$ $dP = 10 \text{ Pa}$

B

3

4

$V_w(\text{max}) = 180 \text{ m}^3/\text{h}$

Wentylator wyciągowy
ścienny
 $V_w(\text{max}) = 180 \text{ m}^3/\text{h}$ $\phi 150$
 $Q_{el} = 30 \text{ W}$

LEGENDA

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

Instalacja wentylacji mechanicznej czerpnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf

Biurowie projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych"

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
ul. Zgody II/6
80-380 Gdańsk
dz. nr 127/2 obręb 020

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Zagłowa 11
80-560 Gdańsk

PROJEKTANT

projektował:
mgr inż. Sebastian Gwary

sprawił:
mgr inż. Jakub Gorlik

NR UPRAWNIEN

POM/0287/PBS/15

POM/0052/PWOS/10

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut piętra
Projektowana wentylacja

STADIUM:

BUDOWLANY

BRANŻA:

SANITARNA

DATA:

2021-05

ARKUSZ [mm]:

SKALA:

NR RYSUNKU:

A3

1:50

S-2-2