



00.01	KAWIARNIA
74,75m²	Panel winylowy
	Hp=3,20m

Wentylator wyciągowy
ścienny
Vw(max)=120m³/h ø150
Qel=30W

Vw(max)=120 m³/h

Nawiewniki ścienny
z grzałką elektryczną
Qel=270W
montaż min. 2m npp
Vn(max)=60m³/h

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inż. Sebastian Kremer AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK tel/fax. 58-380-31-14 www.kremergraf.com.pl	
<div>Kremer graf</div>			
NAZWA INWESTYCJI			
"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych"			
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku ul. Zgody II/6 80-380 Gdańsk dz. nr 127/2 obręb 020		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIS
projektował: mgr inż. Sebastian Gwarny		POM/0287/PBS/15	
sprawdził: mgr inż. Jakub Gorlik		POM/0052/PWOS/10	
TYTUŁ RYSUNKU:		STADIUM:	BRANŻA:
Wentylacja Sala PDP- parter		WYKONAWCZY	SANITARNA
		ARKUSZ [mm]:	SKALA:
		A3	1:50
			NR RYSUNKU:
			S-1-2