



Wentylator wyciągowy ścienny montowany do sufitu + wykonanie przejścia przez dach i zakończenie wyrzutnią dachową
Vw(max)=90m³/h Ø125
Qel=20W

Wentylator wyciągowy ścienny montowany do sufitu + wykonanie przejścia przez dach i zakończenie wyrzutnią dachową
Vw(max)=90m³/h Ø125
Qel=20W

Wentylator wyciągowy ścienny
Vw(max)=180m³/h Ø150
Qel=30W
Otwarcie przewodu kominowego do pom. 02.01 i zamurowanie od strony pom. 02.02

Ciśnieniowy nawiewnik okienny
Vn=7-30m³/h dP=10Pa

Ciśnieniowy nawiewnik okienny
Vn=7-30m³/h dP=10Pa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		<div>Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inż. Sebastian Kremer AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK tel/fax. 58-380-31-14 www.kremergraf.com.pl</div>	
<div>Kremergraf</div>			
NAZWA INWESTYCJI			
"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych"			
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku ul. Zgody II/6 80-380 Gdańsk dz. nr 127/2 obręb 020		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT		NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektował:			
mgr inż. Sebastian Gwary		POM/0287/PBS/15	
sprawił:			
mgr inż. Jakub Gorlik		POM/0052/PWOS/10	
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
Rzut II piętra Projektowana wentylacja	BUDOWLANY	SANITARNA	2021-05
	ARKUSZ [mm]:	SKALA:	NR RYSUNKU:
	A3	1:100	S-3-2