



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: sekretariat@jezewo.eu
www.bip.jezewo.eu

Urząd Gminy
86-131 Jezewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 331-80-25; 331-80-77
fax 331-80-68 (16)
RRiB.271.12.2022

Jezewo, dn. 09.01.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jezewie**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 02.01.2023 r. poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

W oparciu o art. 99 PZP zwracamy się o udostępnienie przedmiaru robót celem złożenia przez Wykonawców porównywalnych ofert w szczególności na zakres robót budowlanych i elektrycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiaru robót.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o udostępnianie dokumentacji archiwalnej pomieszczeń i obiektów które są objęte niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji archiwalnej pomieszczeń i obiektów, która odzwierciedlałaby ich istniejący stan. Zamawiający jednocześnie umożliwia Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej i samodzielne dokonanie pomiarów/ogłędzin wymaganych przez Wykonawcę celem przygotowania oferty.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że koszty części szybkozużywających się oraz przeglądów serwisowych urządzeń w okresie gwarancji ponosi Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w SWZ wraz z załącznikami wskazał odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie gwarancji.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o przekazanie schematów rozdzielnic budynku krat, osadnika wtórnego oraz pompowni ścieków z informacją o ilości wejść/wyjść analogowych i cyfrowych oraz listy sygnałów jakie należy uwzględnić dla każdego z urządzeń, które dana rozdzielnica obsługuje. Dokumentacja fotograficzna nie jest wystarczająca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji schematów rozdzielnic, która odzwierciedlałaby ich istniejący stan. Zamawiający jednocześnie umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej i samodzielne dokonanie pomiarów/ogłędzin wymaganych przez Wykonawcę celem przygotowania oferty.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zaprogramowanie sterownika ma uwzględniać tylko urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego zadania. W przeciwnych razie zwracamy się o wskazanie listy urządzeń wraz z parametrami oraz oprogramowaniem (kody źródłowe), które mają być uwzględnione w nowym sterowniku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia określono zakres zadań związanych z przedmiotem zamówienia, który leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wytycznych technologicznych do zaprogramowania sterownika PLC.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wytycznych technologicznych na etapie składania ofert, informuje jednakże, że będą one określane w trakcie prac technologicznych, przy konsultacji z inżynierem utrzymania ruchu GWiO Jezewo, który pełni funkcję technologa oczyszczalni ścieków.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji w oparciu o którą możliwa będzie wycena modernizacji placu składowego z podanymi parametrami blach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada dokumentacji placu składowego. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że blachy służące do podniesienia boków placu składowego winny być dobrane w taki sposób aby wytrzymały napór, który będzie pojawiał się ze strony gromadzonego osadu.

Pytanie nr 8

Zwracamy się o jednoznaczne określenie jakie prace oraz w jakiej ilości należy wycenić w zakresie modernizacji bioreaktora i piaskownika. Wskazany opis: „Wykonanie drobnych prac naprawczych” jest zbyt ogólny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga usunięcia starych farb i ponownego pomalowania barierek farbą chemoodporną oraz wykonania prac naprawczych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej funkcjonalności przywołanych barierek.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wymienić istniejące połączenia między urządzeniami lub też wykonać nowe w przypadku braku w istniejącym budynku. Jeśli tak prosimy o podanie ilości oraz średnic takich przewodów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przeprowadzone prace przez Wykonawcę winny zapewnić uzyskanie celu określonego w opisie przedmiotu zamówienia.



WOJT
Podgórski
mgr Maciej Rakowicz

Otrzymują:

1. sekretariat@pekum-olsztyn.pl
2. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
3. Aa.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach
tel. 52 33 078 24
e-mail: m.lach@jezewo.eu

