



Ryki, dn. 22.11.2024 r.

ZAWIADOMIENIE NR 1

dotyczy zamówienia pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Beniowskiego i ulicy Sikorskiego oraz w rejonie ulicy Sikorskiego w Rykach wraz z przyłączami do granicy działek*”,
znak sprawy: ZP 06/24

- I. W dniu 18.11.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy dot. przedmiotowego postępowania następującej treści:

PYTANIA WYKONAWCY:

Prosimy o informację, z jakiego materiału mają zostać wykonane przepady/kaskady zewnętrzne w studniach na sieci i do przyłączy?

Prosimy o informację na temat odtworzenia nawierzchni po wbudowaniu kanalizacji metodą wykopu otwartego, tj. informację na temat rodzaju materiału do odtworzenia, grubości warstw, szerokości odtworzenia. Jest to niezbędny aspekt do rzeczywistej wyceny inwestycji.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Pytanie 1. Materiały do wykonania przepady i kaskady:

Materiały do wykonania przepadów i kaskad: rury i kształtki PVC zgodne z opisem technicznym w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym.

Pytanie 2. Odtworzenie nawierzchni:

- Odtworzenie nawierzchni do stanu istniejącego.
- Odtworzenie w zakresie wykonywanych prac metodą wykopy otwartego.
- Zagęszczenie gruntu w zakresie wskaźnika minimum Is-0,98.(planowana budowa drogi gminnej).
- Warstwa zdjętego humusu nie może zostać wykorzystana do odtworzenia nawierzchni.
- Obsypka i posypka pod rury kanalizacyjne musi zostać wykonana przy pomocy gruntu mineralnego (piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni). Obsypka winna być wykonana do wysokości minimum 30 cm ponad górną krawędź przewody kanalizacyjnego.
- Zасыпка może być wykonana gruntem rodzimym pod warunkiem zachowania jego parametrów technicznych gruntu sypkiego, który będzie spełniał wymogi zagęszczenia.

- II. Konsekwencją powyższych pytań oraz odpowiedzi są zmiany w zakresie terminu związania ofertą oraz terminu składania i otwarcia ofert:

A. ROZDZIAŁ IX Termin związania ofertą pkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie jak niżej:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.12.2024 r.”



- B. ROZDZIAŁ XI Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 8. SWZ otrzymuje brzmienie jak niżej:
„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2024 r. , do godz. 12:00.”
- C. ROZDZIAŁ XI Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 10. SWZ otrzymuje brzmienie jak niżej:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2024 r. o godz. 12:30.”

Załącznikiem do niniejszego pisma jest ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00611138/01 z dnia 22.11.2024 r.

PROKURENT
mgr Barbara Wiśniewska