



- OZNACZENIA :**
1. Słup oświetleniowy stalowy, ocynkowany, rurowy Hc=10mb z wysięgnikiem w =1,5 m
  2. Oprawa oświetlenia drogowego LED z modulem regulacji mocy
  3. Wnęka słupa z tabliczką bezpiecznikową ZG5-9.5 zamykaną drzwiczkami - zabezpieczenia S301 C6A
  4. Prefabrykowany fundament 0,3m × 0,3m × 1,5 m
  5. Przewód YKSY 3 × 2,5 mm² - 1kV

 <div><b>Mako</b> consulting ul. H. Sienkiewicza 19 21-450 Stoczek Łukowski biuro@makoconsulting.com.pl</div>			
INWESTOR:	ZARZĄD DRÓG GRODZKICH UL. KILINSKIEGO 86 22-400 ZAMOŚĆ		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: ODRÓDZENIA, O. LWOWSKICH I PARTYZANTÓW W ZAMOŚCIU		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	Profil poprzeczny usytuowania słupa oświetleniowego w ciągu ul. Orłat Lwowskich	PODPIS:	
PROJEKTANT	ELEKTRYCZNA Inż. Bogdan Malec	GT-III-4336/3/76	
SPRAWDZAJĄCY	ELEKTRYCZNA Inż. Janusz Luczka	GP-II-7342/9/04	
OPRACOWAŁ	ELEKTRYCZNA Inż. Artur Urbanik	-----	
LISTOPAD 2016		skala B/S	NR RYS. 3