

Bobolice dnia 02.03.2022 r.

Nr sprawy: ZP.042.1.2022.SZ


**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **01.03.2022 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. **"Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami - etap I"** w poniższym zakresie:

1. „...Zgodnie z projektem dot. schematu kanału technologicznego - należy ułożyć na całej długości rurę 110/6,3 oraz 2x H 40 do światłowodów, natomiast w przedmiarze jest 90,5m kanału 110/6,3 i 545m kanału 110/3,7. W związku z rozbieżnością między projektem, a przedmiarem, proszę o podanie jakie ilości i jakiego typu rury należy zastosować do kanału technologicznego oraz proszę o potwierdzenie ilości studni kablowych.”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

W projekcie technicznym przedstawiono rury o wymiarze 110 i ściance 3,7 mm (przedstawione na rysunku D4). W miejscu przeprowadzania kanału technologicznego pod jezdnią należy zastosować rury tej samej średnicy, ale o grubości ścianki 6,3 mm. Należy założyć do wyceny wartość podaną w przedmiarze, która jest zgodna z projektem technicznym.

BURMISTRZ

mgr Mieczysława Brzoza

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)