



Urząd Miejski w Siechnicach
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.19.2024.M.S.

Siechnice, dnia 19 kwietnia 2024r.

INFORMACJA
O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „**Budowa łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w Siechnicach**”

Burmistrz Siechnic na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z przekrojem - rys.3 dla wariantu II , Projektant zrezygnował z 20 cm warstwy stabilizacji pod jezdnią, chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geotechniczną?

Czy Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji alternatywnej nie należy wyceniać warstwy stabilizacji pod jezdnię, chodnik, ciąg pieszo- rowerowy?

W związku z rezygnacją z warstwy stabilizacji pod jezdnię, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy proszę o aktualizację przedmiaru robót w pozycjach dotyczących robót ziemnych.

Jaką kategorię ruchu została przyjęta przy wariantowym rozwiązaniu?

Celem dokonania poprawnej wyceny wariantu II proszę o udostępnienie STWiORB dla robót bitumicznych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dołącza do postępowania poprawione przekroje konstrukcyjne z uwzględnieniem warstwy stabilizacji.

Do wariantu II (tj. nawierzchnia bitumiczna na jezdni głównej oraz ciągu pieszo-rowerowym) należy przyjąć kategorię ruchu KR2.

Zamawiający posiada przedmiar tylko dla wariantu I. Przedmiar nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i zarówno dla wariantu I jak i wariantu II wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie posiada STWiORB dla robót bitumicznych.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert, pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Magdalena Stanek, tel. 71 786 09 21, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl

podpisał
19.04.2024 r.
Z up. Burmistrza
Lesław Kubik
Zastępca Burmistrza