



# STROP POD PODDASZEM

## – PRZEBUDOWA Z OCIEPLENIEM (strych nieuzytkowy)



# STROP NAD MIESZKANIAM PODDASZA

## – PRZEBUDOWA Z OCIEPLENIEM



UWAGA :  
Konstrukcja stropu przy miejscowych odkrywkach nie wykazuje znaczących uszkodzeń i ugięć, wymaga więc oczyszczenia i konserwacji. Jednakże należy ocenić ponownie stan konstrukcji po demontażu warstw stropu. Przyjmuje się ok 10 szt belek do wymiany ~ 10x16cm l ~4,00m

UWAGA: przestrzeń ocieplana stropu wokół komina wypełnić betonem zgodnie z przepisami p.poz

**PROJ-REM**

Paulina  
Drewek – Józefiak

ul. Słoneczne tarasy 3  
83-330 Pępowo  
tel: 501-164-022

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES:	UL. Prusa 18D, 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	1:100
INWESTOR:	MPGN Sp. z o.o. ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 86-300 Grudziądz	DATA:	01/2021
ADRES:	86-300 Grudziądz ul. Curie-Skłodowskiej 5-7	DATA:	01/2021
TEMAT:	Ocieplenie stropów poddasza		
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/P00K/012		<b>25</b>