



# STROP POD PODDASZEM

## – PRZEBUDOWA Z OCIEPLENIEM (strych użytkowy)



# STROP NAD MIESZKANIEM PODDASZA

## – NIEUŻYTKOWY STRYCH



### UWAGA :

Konstrukcja stropu przy miejscowych odkrywkach nie wykazuje znaczących uszkodzeń i ugięć, wymaga więc oczyszczenia i konserwacji. Jednakże należy ocenić ponownie stan konstrukcji po demontażu warstw stropu. Przyjmuje się ok 10 szt belek do wymiany ~ 10x16cm l ~ 4,00m

UWAGA: przestrzeń ocieplana stropu wokół komina wypełnić betonem zgodnie z przepisami p.poz

**PROJ-REM**

Paulina  
Drewek – Józefiak

ul. Słoneczne tarasy 3  
83-330 Pepowo  
tel: 501-164-022

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY		
ADRES:	UL. Prusa 18, 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	
INWESTOR:	MPGN Sp. z o.o. ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 86-300 Grudziądz	1:100	
ADRES:	86-300 Grudziądz Ul. Curie-Skłodowskiej 5-7	DATA:	
TEMAT:	Ocieplenie stropów poddasza	01/2021	
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/P00K/012		26