


SZCZEGÓŁ ZAWILGOCONYCH SCIAN PIWNIC

ZAKRES ZAWILGOCENIA SCIAN PARTERU– technologia wykonania

- odcinkowo (fragmentami max 2,- 2,5m) odkopywać ściany piwnic do głębokości 60cm poniżej poziomu terenu.
- usunięcie zawilgoconych tynków i oczyszczenie muru z resztek zaprawy i luźnych fragmentów ściany myjką wysokociśnieniową pod ciśnieniem 300 barów. Najkorzystniej byłoby aby ściana kilka dni przeschła w okresie ciepłym.
- szczeliny między cegłami wypełnienie ubytków w materiale ścian i spoinach – zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy uszczelniającej VANDEX UNI MORTAR 1
- wykonanie wyoblenia (fasety) na styku ściana/fundament – zaprawa naprawcza VANDEX UNI MORTAR 1
- wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku ława fundamentowa i ściana fundamentowa – zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST , taśma uszczelniająca KONSTRUBAND
- moczenie ściany przez mycie pędzlami
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian – mikro zaprawą uszczelniającą VANDEX BB 75 Z gr. min. 3,0mm, górna krawędź 0,50m ponad poziomem terenu w temperaturze powietrza powyżej 50C
- od środka zastosować izolację poziomą aplikowaną nad posadzką z preparatu Vandex IC
- wykonanie poniżej terenu osłony dla izolacji z mikroszlamów należy nałożyć folię budowlaną poniżej poziomu terenu.
- zasypanie odcinka ściany piwnic gruntem rodzimym i zagęszczeniem

- odcinkowe odkopywanie gruntu (max2-2,5m)
- skucie istniejącego tynku, usunąć powłoki smołowe
- oczyszczenie ścian myjką pod ciśnieniem
- naprawa elewacji uzupełnienie tynków, nałożenie zaprawy uszczelniającej VANDEX UNI MORTAR 1
- wykonanie izolacji przeciwwodnej – szlamowanie elewacji zamrawą uszczelniającą VANDEX BB 75 Z i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem poniżej terenu
- zasypanie gruntem rodzimym i zagęszczenie



PROJ-REM Paulina Drewek– Józefiak ul.Słoneczne tarasy3 83-330 Pepowo tel: 501-164-022	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	UL.Prusa 18, 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	
	INWESTOR:	MPGN Sp.ż.o.o. ul.Curie-Skłodowskiej 5-7 86-300 Grudziądz	1:100	
	ADRES:	86-300 Grudziądz Ul.Curie-Skłodowskiej5-7	DATA:	
	TEMAT:	Osuszanie ścian piwnic		
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
	mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/P00K/012		34