Schemat elektryczny zasilania przepompowni: Tujsk-PS1

Układ sieci zasilającej TN-C

Układ sieci odbiorcy TN-S

szafka sterownicza

(pompy P= 4,0 kW)

Un = 400/230 V

Pi = 12,5 kW

Warunki przyłączenia:
wg Energa Operator
Miejsce przyłączenia:
szafka pomiarowa
realizuje: ENERGA
wg odrębnego
opracowania





Cs25A)* wy??cznik nadmiarowo-pradowy bez cz?onu zwarciowego (ogranicznik mocy) przystosowany do plombowania

W h)* licznik energii elektrycznej 3-faz. 1 taryf.

uziomy pionowe L=9m (np.GALMAR)
Ø 14 mm miedziowany szt. 3
rozmieszczone co 10 m, połączone
bednarką Fe/Zn 25x4 mm

<u>aparaty dla pomp</u>

K1,K2 styczniki

WS1,WS2 - wyłączniki silnikowe

V1,V2 - przełącznik gwiazda-trójkąt

Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym - samoczynne szybkie wyłączenia zasilania

PRZEDSIĘBIORSTWO "ELPROJEKT" Sp z o.o W ELBLĄGU			
Obiekt:	**Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami**		
Adres:	**m.Tuchom, gm. Żukowo**		
Inwestor:	**Gmina Żukowo, ul.Gdańska 52, 83-330 Żukowo**		
Rysunek:	Schemat elektryczny zasilania przepompowni PL2		
Projektow			Rys. 25.1
Sprawdzi?			IX.2015r.