

## Centrum Zamówień Publicznych

## Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

## Zestaw nr 1

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.190.2023.PC na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<p>W związku z zapisami rozdziału V <i>Informacja o warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej pkt.4) ppkt a)</i>, który brzmi:</p> <p>Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednej roboty budowlanej polegającej na <b>budowie budynku użyteczności publicznej</b>, zrealizowanej na kwotę nie mniejszą niż <b>20.000.000,00 PLN brutto</b>,</li><li>- jednej roboty budowlanej polegającej na <b>budowie budynku użyteczności publicznej, będącego budynkiem kultury fizycznej</b>, zrealizowanej na kwotę nie mniejszą niż <b>20.000.000,00 PLN brutto</b></li></ul> <p>prosimy o potwierdzenie, iż określone powyżej kwoty, tj. 20 mln brutto w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynków użyteczności publicznej obejmują także zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą.</p> <p>Nadmieniamy, iż nie zawsze jest możliwe wygenerowanie z wartości kontraktu kwoty dotyczącej tylko budowy budynku, a ponadto budynek bez infrastruktury i zagospodarowania terenu nie może prawidłowo funkcjonować, projekt nie pozyska pozwolenia na budowę a realizacja nie będzie zakończona pozwoleniem na użytkowanie.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że kwota 20.000.000,00 PLN brutto obejmuje również zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą.</p>

2.	<p>W związku z warunkiem dotyczącym wykonania <i>jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej, będącego budynkiem kultury fizycznej, zrealizowanej na kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,00 PLN brutto</i> prosimy o potwierdzenie, iż robota budowlana o wartości znacznie przekraczającej 20.000.000,00 PLN brutto polegająca na budowie obiektu szkolnego obejmującego w swym zakresie połączone ze sobą budynki w tym budynek sportowy (budynek kultury fizycznej) spełni przedmiotowy warunek SWZ.</p>	<p>Zgodnie z przywołanym warunkiem, Zamawiający podkreśla, że wymaganie to dotyczy budowy określonego budynku (budynek użyteczności publicznej, będący jednocześnie budynkiem kultury fizycznej) o określonej kwocie (20.000.000,00 PLN brutto).</p> <p>Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem V pkt 2 SWZ:</p> <p>„Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII pkt 3 SWZ.”</p> <p>Tym samym, na tym etapie postępowania Zamawiający nie jest uprawniony do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.</p>
3.	<p>Działając odpowiednio do treści art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, uprzejmie wnosimy o zmianę treści rozdziału V punkt 4. litera a myślnik drugi Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5B10.291.1.190.2023.PC dla celów realizacji inwestycji pod nazwą <i>zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura</i>, w zakresie wymaganych zdolności technicznych i zawodowych, w ten sposób, iż utrzymując wymóg należytej realizacji budowy obiektów użyteczności publicznej w wymaganym okresie proponujemy wyłączyć ograniczenie wymogu klasowego tych obiektów ograniczonych obecnie do klasy 1265 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 1999 r. i rozszerzyć je o klasę 2411 PKOB w zakresie odkrytych basenów.</p> <p>Obiekty odkrytych basenów z klasy 2411 PKOB tak, jak budynki kultury fizycznej sklasyfikowane w klasie 1265 PKOB, również przeznaczone są dla imprez sportowych oraz wyposażone są wyposażone w miejsca dla widzów, a także w prysznice i szatnie dla uczestników.</p> <p>Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych <i>Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny</i>. Obecnie w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 4 lit. a, myślnik drugi SWZ Zamawiający zawężył krąg potencjalnych Wykonawców jedynie do wykonawców, którzy wykonali roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej, będącego budynkiem kultury fizycznej sklasyfikowanej w klasie 1265 PKOB. Naszym zdaniem narusza to art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych - sposób określenia warunków nie jest proporcjonalny do wyznaczonego celu oraz można uznać, że uczciwa</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>




	<p>konkurencja oraz równe traktowanie wykonawców nie jest zapewnione.</p> <p>Zgodnie z art. 112 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”.</p> <p>W związku z powyższym rozszerzenie warunku o realizację jednej roboty polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej, będącego budynkiem kultury fizycznej, a także otwartym basenem poszerzy krąg potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu zachowując przy tym wymóg wyboru Wykonawcy, który zapewni rękojmię należytego wykonania przedmiotu umowy.</p> <p>W naszej opinii powyżej zaproponowana zmiana warunków umowy o dodanie w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 4 lit. a myślniku drugim SWZ obiektów odkrytych basenów pozwoli na wybór wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia. Na gruncie powyższego, wykonawca działając w oparciu o treść ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych uprzejmie prosi o jak wyżej.</p>	
4.	Czy będzie wymagany nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac ziemnych? Jeżeli tak to kto poniesie koszty z tym związane Inwestor czy GW?	Zamawiający nie przewiduje nadzoru archeologicznego.
5.	Czy na terenie inwestycji należy przeprowadzić badania saperskie? Jeżeli tak, to kto poniesie koszty z tym związane Inwestor czy GW?	Zamawiający nie przewiduje badań saperskich.
6.	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.	Zasady zmiany terminu wykonania zamówienia oraz wynagrodzenia zostały określone w projekcie umowy – załączniku nr 4 do SWZ.
7.	Prosimy o informacje czy planowane jest wykonywanie innych robót inwestycyjnych na terenie zakresu objętego postępowaniem. Czy Wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania terenu budowy innym podwykonawcom, którzy będą wykonywać roboty bezpośrednio na zlecenie Zamawiającego?	Zamawiający obecnie nie przewiduje innych robót inwestycyjnych na terenie przeznaczonym pod realizację zadania.
8.	Proszę o informację czy na zapleczu budowy należy przewidzieć pomieszczenia dla inwestora i nadzoru? Jeżeli tak to proszę podać dla jakiej ilości osób, ile kontenerów, jakie wyposażenie?	Wykonawca powinien zapewnić 1 ogrzewane pomieszczenie dla Inwestora i nadzoru (dla 5 osób) z wyposażeniem (biurka, krzesła, regał) oraz komputer z dostępem do Wi-Fi oraz pomieszczenie w zakresie umożliwiającym realizację prac i organizację narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

9.	Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej DWG udostępnionej dokumentacji.	Zamawiający nie udostępnia.
10.	Prosimy o udostępnienie operatu akustycznego o którym mowa w „STWIOR – branża architektura i konstrukcja”.	Opracowanie operatu akustycznego należy do obowiązków Wykonawcy.
11.	Prosimy o wskazanie jakiego typu wibroizolację należy przewidzieć dla ochrony budynku przed drganiami komunikacyjnymi.	Zaprojektowanie rozwiązań technicznych spełniających obowiązujące normy i przepisy oraz wykonanie operatu akustycznego należy do obowiązków Wykonawcy.
12.	Prosimy o wskazanie jakiego typu należy przewidzieć wibroizolację akustyczną dla każdego stropu.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 11 powyżej.
13.	Prosimy o wskazanie możliwego wpięcia w instalację Zamawiającego na cele budowy oraz zaplecza budowy.	Wystąpienie o przyłącza na czas budowy oraz organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy.
14.	Prosimy o udostępnienie aktualnych badań gruntu w miejscu planowanej Inwestycji.	Opracowanie aktualnych badań gruntu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy.  Archiwalne badania gruntu stanowią załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5 do SWZ.
15.	Prosimy o wskazanie jakie systemy należy integrować z istniejącymi będącymi na wyposażeniu UG?	Wszystkie systemy teletechniczne i teleinformatyczne wykonywane w zakresie przedmiotowego zadania należy zintegrować z istniejącymi systemami będącymi na wyposażeniu Uniwersytetu Gdańskiego z zachowaniem pełnej funkcjonalności tych systemów oraz możliwości ich sterowania i nadzoru z poziomu istniejących stanowisk i serwerów centralnych. Należy przewidzieć pełną integrację systemów bezpieczeństwa (CCTV, SSWiN, KD itp.) w ramach systemu SMS – wpiętego do istniejącego systemu Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.
16.	Czy oferta ma zawierać koszt opłaty administracyjnej za wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją?	Tak.
17.	Czy oferta ma zawierać dostawę i montaż szafek szatniowych?	Szafki szatniowe – stanowiące wyposażenie ruchome nie są objęte przedmiotem zamówienia.
18.	Czy szafki szatniowe mają być wyposażone w system zamka elektronicznego czy Zamawiający dopuszcza system osobnego kluczyka do każdej szafki?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 17 powyżej.
19.	Prosimy o informacje kiedy można dokonać wizji terenu budowy? Czy Zamawiający będzie organizował dla wszystkich w jednym terminie czy należy indywidualnie się umawiać z przedstawicielami Zamawiającego?	Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 17 SWZ, termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
20.	W „ST 01.06 - ROBOTY TYNKARSKIE I GŁADZIE GIPSOWE” w pkt 2.1. jest wpisany wymóg szpachlowania zaprawami polimerowymi. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie gładzi gipsowych na wcześniej wykonanych tynkach cementowo-wapiennych?	Należy stosować szpachle polimerowe zgodnie z zapisami PFU.



21.	Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie wszystkich tynków wewnętrznych z gipsu układanego maszynowo?	Należy stosować tynki cementowo-wapienne kat. III zgodnie z zapisami PFU.
22.	Czy Zamawiający dopuści zastosowanie standardowej folii w płynie do uszczelnienia podłoża pod płytki ceramiczne?	Należy wykonać izolację przeciwwodną z dwuskładnikowej masy epoksydowej zgodnie z zapisami PFU.
23.	Prosimy o wskazanie gdzie należy przewidzieć okładziny akustyczne z wełny mineralnej skalnej?	Izolację akustyczną należy wykonać w sali sportowej, sali konferencyjnej, pomieszczeniach technicznych oraz wszelkich innych pomieszczeniach – zgodnie z wymaganiami operatu akustycznego, którego wykonanie jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia.
24.	Prosimy o wskazanie z jakiego drewna należy przewidzieć lamele drewniane 5x5cm mocowane do ścian Sali sportowej?	Należy stosować lamele z MDF laminowane czterostronnie.
25.	Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału do izolacji akustycznej stropu Sali sportowej (rodzaj materiału, grubość)?	Należy stosować wełną mineralną laminowaną tkaniną szklaną w kolorze czarnym jako kompletny układ systemu kaset sufitowych. Szczegółowe rozwiązania należy dobrać na podstawie operatu akustycznego, którego wykonanie jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia.
26.	Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie wymaga wykonania tapet pod wszystkie powierzchnie malowane?	Należy wykonać tapety pod malowanie zgodnie z zapisami PFU.
27.	Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje projektowane ogrodzenie z modułowych systemowych paneli?	Należy wykonać ogrodzenie zgodnie z zapisami PFU.
28.	Wykonawca wnosi o modyfikację treści postanowienia §3 ust. 10 Wzoru Umowy poprzez zmianą procentowej możliwości ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z „10%” na „5%”, a więc poprzez nadanie klauzuli następującego brzmienia: „Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacją niektórych zakresów prac poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego umowy o nie więcej niż 5%, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. W takim przypadku z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wyłączone zostaną kwoty odpowiadające kosztom zmniejszonego zakresu rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zmniejszone na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu, sporządzonego zgodnie z postanowieniami ust. 8. Minimalna wartość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy po rezygnacji z niektórych zakresów prac, nie może być niższa niż 95% wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w ust. 1. Skorzystanie	Zamawiający nie wyraża zgody.

	przez Zamawiającego z opisanego uprawnienia nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu”.	
29.	W związku z treścią §7 ust.2 ppkt. 60) Wzoru Umowy Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu reakcji serwisu awaryjnego z 4 godziny na 6 godzin oraz w przypadku konieczności uwolnienia osób uwięzionych z 1 godziny na 2 godziny.	Zamawiający nie wyraża zgody.
30.	Wykonawca wnosi o wykreślenie §18 ust. 1 ppkt. 4 c) oraz ppkt. 5b) Wzoru Umowy jako przewidujące podstawy do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sposób nadmierny, biorąc pod uwagę również inne sankcje umowne jakie przyznane zostały Zamawiającemu w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w niniejszych punktach.	Zamawiający nie wyraża zgody.
31.	Proszę o podanie produktu referencyjnego niżej wskazanych elementów w strefie relaksu na 3 piętrze. 	Elementy wskazane na rysunku to leżaki w strefie relaksu nie objęte przedmiotem zamówienia – stanowią wyposażenie ruchome.
32.	Czy leżaki w Strefie relaksu powinny być zintegrowane z ogrzewaniem?	Leżaki w strefie relaksu nie są objęte przedmiotem zamówienia – stanowią wyposażenie ruchome.
33.	Czy Zamawiający zaakceptowałby leżaki w strefie relaksu z technorattanem?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 32 powyżej.
34.	Proszę o podanie produktu referencyjnego ściany całoszklanej podświetlanej – oddzielającej strefę relaksu.	Należy wykonać przeszklenie bezszprosowe ze szkła bezpiecznego, laminowanego folią matową, mocowanego strop-strop, z podświetleniem LED górnej krawędzi ukrytym w stropie podwieszanym.
35.	Proszę o podanie rodzaju lub produktu referencyjnego natrysku, prysznicz lodowego oraz wytwnicy lodu.	Zamawiający nie może wskazywać produktów oraz ich producentów.
36.	Czy w zakresie oferty ma być dostawa i montaż wyposażenia pokoiw socjalnych (wyposażenie typu stolik, krzesło)?	Wyposażenie ruchome nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Umeblowanie pokazano w celach informacyjnych.
37.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych wyposażenia pokoiw socjalnych.	Wyposażenie ruchome nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Zabudowy meblowe stałe aneksów socjalnych należy wykonać zgodnie z zapisami PFU.
38.	Czy w zakresie oferty ma być dostawa i montaż wyposażenia małego AGD (czajnik, mikrofalówka, lodówka, płyta indukcyjna, zmywarka) pokoiw socjalnych?	Wyposażenie ruchome nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Zabudowy meblowe stałe aneksów socjalnych i wyposażenie AGD należy wykonać zgodnie z zapisami PFU.
39.	Czy w zakresie oferty ma być dostawa i montaż wyposażenia pokoju medycznego?	Wyposażenie ruchome nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Zabudowy meblowe stałe należy wykonać zgodnie z zapisami PFU.
40.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych wyposażenia pokoju medycznego.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 powyżej.



41.	Czy w zakresie oferty ma być dostawa i montaż wyposażenia pokoju fizjoterapii?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 powyżej.
42.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych wyposażenia pokoju fizjoterapii.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 powyżej.
43.	Czy w zakresie oferty ma być dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia konserwatora?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 powyżej.
44.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych wyposażenia pomieszczenia konserwatora.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 powyżej.
45.	Czy w zakresie oferty ma być dostawa i montaż wyposażenia pokoju trenerów?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 powyżej.
46.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych wyposażenia pokoju trenerów.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 powyżej.
47.	Czy w zakresie oferty ma być dostawa i montaż wyposażenia małego AGD (czajnik, mikrofalówka, lodówka, płyta indukcyjna, zmywarka) pokoju trenerów?	Wyposażenie ruchome nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Zabudowy meblowe stałe i wyposażenie AGD należy wykonać zgodnie z zapisami PFU.
48.	Czy w zakresie oferty ma być dostawa i montaż wyposażenia pralni?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 powyżej.
49.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych wyposażenia pralni.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 powyżej.
50.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z podaniem podstawowych parametrów ustrojów akustycznych przewidzianych do stosowania na ścianach siłowni.	W siłowni nie przewiduje się ustrojów akustycznych.
51.	Czy pomieszczenia zaplecza baru (pom. 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06 oraz 1.07) należy pozostawić w stanie deweloperskim, do wykończenia i aranżacji przez przyszłego najemcę?	Pomieszczenia należy wykończyć zgodnie z zapisami PFU i pozostawić do wyposażenia przyszłego najemcy lokalu.
52.	Czy pomieszczenie baru pom. 1.08 oraz pokój VIP 1.09 należy pozostawić w stanie deweloperskim, do wykończenia i aranżacji przez przyszłego najemcę?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 51 powyżej.
53.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych wyposażenia szatni (pom. 1.14).	W szatni należy wykonać ladę szatniową i wieszaki stalowe zgodnie z zapisami PFU.
54.	Czy w zakresie oferty ma być dostawa i montaż wyposażenia Sali konferencyjnej (wyposażenie typu stolik, krzesło)?	Wyposażenie ruchome nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
55.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych wyposażenia Sali konferencyjnej.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 54 powyżej.
56.	Dotyczy par 10 ust 1 pkt 2) wzoru umowy - mając na uwadze możliwości rynku ubezpieczeniowego w zakresie oferowania przez Ubezpieczycieli oraz uzyskania przez Wykonawcę oczekiwanego zakresu ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie wymogu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektantów	Zamawiający wskazuje, że wymaga ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektantów oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie związane z realizacją przedmiotowego zadania.

	oraz odpowiedzialności cywilnej osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie z tytułu czynności zawodowych takich jak: badania geotechniczne, geologiczne, pomiary geodezyjne.	
57.	Dotyczy par 10 ust 1 pkt 4) wzoru umowy - mając na uwadze standardy rynku ubezpieczeniowego wnosimy o zmianę wysokości franszyzy dla czystych strat finansowych w ramach polisy OC ogólnej na 5% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł lub potwierdzenie, że czyste straty finansowe wymagane są tylko w ramach polisy OC zawodowej.	Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
Centrum Zamówień Publicznych  
mgr Paulina Jędrzejczyk

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY  
ds. zamówień publicznych

  
mgr Patrycja Chajec