



## Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, 2023-12-01

FORYSIUK ARKADIUSZ BIURO PROJEKTOWO-  
BUDOWLANO-INWESTYCYJNE

HARCERSKA 14B

44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Nasz znak: **TU-4375/321/AM/P4927/2023**

Sygnatura: W/TDT/11873/2023

Dotyczy: **Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenów północnej części Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju (dz. nr 1103/19, 931/36, 832/36, 793/36, 970/14, 877/19, 971/14, 967/14, 1043/14)".**

W odpowiedzi na wniosek informujemy, że w rejonie inwestycji przebiegają przewody wodociągowe pokazane na mapie linią koloru niebieskiego, przewody kanalizacji sanitarnej pokazane na mapie linią koloru brązowego, będące w posiadaniu JZWik S.A. Orientacyjny przebieg obcego wodociągu zaznaczono na mapie linią przerywaną koloru zielonego. Dodatkowo kolorem zielonym linią ciągłą zaznaczono na mapie przebieg nieczynnych przewodów wodociągowych. Obce przewody kanalizacji sanitarnej pokazano linią koloru jasnobrązowego, których dokładny przebieg należy uzgodnić z ich właścicielem. Orientacyjny przebieg przewodów kanalizacji deszczowej pokazane linią koloru pomarańczowego, będące własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Opiniujemy **pozytywnie** w odniesieniu do naszych sieci projekt zagospodarowania terenów północnej części Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju (dz. nr 1103/19, 831/36, 832/36, 793/36, 970/14, 877/19, 971/14, 967/14, 1046/14)", wskazanej na załączonej mapie po uwzględnieniu poniższych uwag:

- należy zachować normatywne przykrycie przewodów wod-kan.;
- prace ziemne w pobliżu naszych przewodów prowadzić ręcznie;
- w przypadku wykonania nawierzchni z materiałów rozbieralnych nie ma potrzeby stosowania rury ochronnej na przewodach kanalizacyjnych;
- przy zastosowaniu nawierzchni nierozbieralnych lub obniżeniu terenu istniejącego należy uzgodnić sposób zabezpieczenia przewodów kanalizacyjnych z osobą pełniącą nadzór ze strony JZWik S.A.;
- istniejące studnie kanalizacyjne wyprowadzić do niwelety terenu;

Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wod-kan. podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWik S.A.;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWik S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnieniu odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma. Informujemy, że stawka odpłatnego nadzoru branżowego znajduje się na stronie [www.jzwik.com.pl](http://www.jzwik.com.pl) w zakładce taryfa i cenniki;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział Wodociągów tel.: **32 4787772**; Wydział Kanalizacji tel.: **32 4787768**;
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

Kopia:

- a/a (4375/2023/0321)

- załącznik: mapa

Sprawę prowadzi: Alicja Motyka, tel. 324787761, [alicia.motyka@jzwik.pl](mailto:alicia.motyka@jzwik.pl)

DYREKTOR ds. Technicznych

mgr inż. Janusz Ogiegło

Strona 1 z 1

