



4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 26 września 2022 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na czyszczenie i dezynfekcję kanałów układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w tym ZBO
znak sprawy: **4 WSzKzP.SZP.2612.66.2022**

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, **na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców jednocześnie na nie odpowiadając:

Pytanie nr 1

- „Dzień dobry, Prosimy o doprecyzowanie informacji na temat ilości metrów kanałów wentylacyjnych które należy wyczyścić na Zintegrowanym Bloku Operacyjnym?”

ODP na pyt. nr 1: W odpowiedzi na zadane pytanie zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym zadaniu nie przewidziano czyszczenia kanałów wentylacyjnych na Zintegrowanym Bloku Operacyjnym a jedynie wymianę filtrów absolutnych (HEPA) bez czyszczenia i dezynfekcji kanałów. W związku z tym liczba metrów kanałów wentylacyjnych jakie należy wyczyścić jest równa zero.

Pytanie nr 2

- "Ile jest metrów bieżących kanałów wentylacyjnych na Zintegrowanym Bloku Operacyjnym?”

ODP na pyt. nr 2: W przedmiotowym zadaniu nie przewidziano czyszczenia kanałów wentylacyjnych na Zintegrowanym Bloku Operacyjnym a jedynie wymianę filtrów absolutnych (HEPA) bez czyszczenia i dezynfekcji kanałów. W związku z tym liczba metrów kanałów wentylacyjnych jakie należy wyczyścić jest równa zero.

Pytanie nr 3

- „Jaki jest trzeci wymiar filtrów na Oddziale Urologii - zał. nr 2a pkt. 14?”

ODP na pyt. nr 3: Trzeci wymiar wszystkich filtrów na Oddziale Urologii wynosi 80 [mm].

Pytanie nr 4

- „Proszę o doprecyzowanie jakie filtry mają zostać wykonane do pomieszczenia SOR. Trzeci wymiar filtra tj. "150" wskazuje na filtr z plisą typu mini-pleat natomiast typ "FA-292/K" wskazuje na separator. Proszę o informację czy ma to być zwykły filtr o głębokości 150 czy jednak separator o głębokości 292- zał. 2 pkt. 4-5.”

ODP na pyt. nr 4: Zamawiający nie odpowiada za kwestie związane z wykonaniem filtrów a jedynie za wskazanie wymiarów i normy jakościowych, w/g których filtry mają zostać wykonane.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

/-/ z up. KOMENDANTA

Piotr Strąk – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych