

Kraków, dn. 12.10.2023 r.

dot. przetargu ZP-31/23

Wykonanie robót budowlanych w formule Zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem medycznym oraz uwzględnieniem wymagań dla pacjentów z COVID-19” dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ (Projekt Umowy)

Pytanie nr 1

Dot. **Załącznik nr 4 Wzór umowy § 10, punkt 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy § 10, punkt 3 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 2

Dot. **§ 14, punkt 1a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 0,2%?

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy § 14, punkt 1a Wzoru Umowy

Pytanie nr 3

§ 14, punkt 1e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 200zł?

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 14, punkt 1e Wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:
„z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 5, w wysokości 2 500,00 zł za każdy przypadek.”

Pytanie nr 4

Dot. **§ 14, punkt 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 10%?

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu Dot. § 14, punkt 2 Wzoru Umowy, które otrzymuje brzmienie;
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, o których mowa w ust. 1 lit. a, b, d, e, ograniczona jest do 20% wartości wynagrodzenia umownego wykonawcy”

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych i próżni, bez zaworów gazowych?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w oświetlenie nocne LED o mocy min. 1200 lm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia na każdej krawędzi (4) głowicy zasilającej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza głowicę zasilającą wyposażoną w oświetlenie LED na spodzie głowicy o mocy 7W?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półkę pod aparaturę medyczną o wymiarach 530 mm x 480 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o wymiarach 302 mm (szer.) x 263 mm (gl.)?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Pytanie nr 11

Prosimy o zmianę wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

zapis istniejący:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:

1.) wykonał w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót remontowo-budowlanych oddziału szpitalnego, w tym minimum 1 takiego jak Blok Operacyjny lub Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z podaniem jej wartości, przedmiotu i zakresu robót, daty wykonania odbioru, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że roboty te zostały należycie wykonane. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa w powyżej są:

- a) protokoły odbioru,
- b) referencje,

c) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego miały być wystawione,

2.) wykonał w okresie 10 lat przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej 2 roboty budowlane w tym minimum 1 polegające na wykonaniu robót remontowo-budowlanych czynnego Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264, zmiana zapisu na:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:

1.) wykonał w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej 2 roboty budowlane w tym minimum 1 polegająca na wykonaniu robót remontowo-budowlanych czynnego Obiektu Budowlanego należącego do klasy 1264, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

2.) wykonał w okresie 10 lat minimum 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem Blok Operacyjny lub Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z podaniem jej wartości, przedmiotu i zakresu robót, daty wykonania i odbioru, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że roboty te zostały należycie wykonane. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Odp.: Zamawiający akceptuje prośbę o zmianę wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej i uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki określone w powyższym pytaniu, według poniższego zapisu:

- 1) **wykonał w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej 2 roboty budowlane, w tym minimum 1 polegająca na wykonaniu robót remontowo-budowlanych czynnego Obiektu Budowlanego należącego do klasy 1264, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)**
- 2) **wykonał w okresie 10 lat minimum 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem Blok Operacyjny lub Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z podaniem jej wartości, przedmiotu i zakresu robót, daty wykonania i odbioru, oraz**

załączenia dowodów potwierdzających, że roboty te zostały należycie wykonane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.