



Poznań, dnia 16.04.2020r.

31 Baza Lotnictwa Taktycznego

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
nr sprawy ZP 24/III/20

W dniu 10.04. i 16.04.2020r. wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi, zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy PZP; zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w zakresie formularza cenowego dla zadania 1, 2, 3.

PYTANIA WYKONAWCÓW i odpowiedzi Zamawiającego

Zwracamy się z zapytaniem:

Zadanie nr 1

W poz. 88 Czy zamawiającemu chodzi o „gniazdo czterokrotne z uziemieniem GO 40” okrągłe czy podłużne?

Odp. Zamawiającemu chodzi o gniazdo czterokrotne z uziemieniem GO 40, guma, prostokątne.

W poz. 133 Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielnice z gniazdami 5p?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozdzielnice z gniazdami 5p.

W poz. 128 Czy Zamawiający dopuszcza kolor RAL 9003?

Odp. Zamawiający dopuszcza kolor RAL 9003

W poz. 134 Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielnice z gniazdami 5p?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozdzielnice z gniazdami 5p.

W poz. 175 Czy zamawiający dopuszcza grubość przewodu 6mm²?

Odp. Zamawiający dopuszcza grubość przewodu 6 mm² z tymi samymi parametrami co w opisie przedmiotu zamówienia

W poz. 211 Czy zamawiający dopuszcza Sygnalizator o temp. pracy do -35°C do +55°C i większym obciążeniem prądowym układu sygnalizatora optyczno- akustycznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza sygnalizator o temp. Do -35°C do +55°C i większym obciążeniem prądowym układu sygnalizatora optyczno-akustycznego.

W poz. 212 Czy zamawiający dopuszcza zasilacz impulsowy 25W, sprawność 78%, temp.pracy -20°C do +40°C, który spełnia normę EN-PN 61204-...

Odp. Zamawiający dopuszcza zasilacz impulsowy 25W, sprawność 78%, temp. pracy -20°C do +40°C, który spełnia normę EN-PN 61204..

Zadanie nr 2

W poz. 24 Czy zamawiający dopuszcza wył. różnicowo-nadprądowy 4P 3 fazowy o prądzie B32A/30mA?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyłącznik różnicowo-nadprądowy 4P 3 fazowy o prądzie B32A/30mA

W poz. 25 Czy zamawiający dopuszcza wyl. różnicowo-nadprądowy 4P 3 fazowy o prądzie C32A/30mA?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyłącznik różnicowo-nadprądowy 4P 3 fazowy o prądzie C32A/30mA

W poz. 157 Jaką min. trwałość użytkową wymaga Zamawiający?

Odp. Zamawiający wymaga trwałość min. 40000h, liczba cykli wł./wyl. min. 20000.

W poz. 119, 120, 121 Czy Zamawiający dopuszcza kolor RAL 9003?

Odp. Zamawiający dopuszcza kolor RAL 9003

W Poz. 177 Czy Zamawiający dopuszcza żarówkę LED R-63 zamiast R-80?

Odp. Zamawiający dopuszcza żarówkę LED R-63, ponieważ jest mniejsza niż R-80

Zadanie nr 3

W poz. 23 Czy zamawiającemu chodzi o „gniazdo czterokrotne z uziemieniem GO 40” okrągłe czy podłużne?

Odp. Zamawiającemu chodzi o gniazdo czterokrotne z uziemieniem GO 40, guma, prostokątne.

Zadanie nr 3 (Śrem)

Proszę o udzielenie odpowiedzi:

Poz 74 Żarówka LED max 65W, E-40, parametry min: 5400lm, 230V, 6500K, ON/OFF 12500, 360, Ra ≥80*

W związku z tym, że żarówka o parametrach podanych przez zamawiającego jest niedostępna na rynku, zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmian jednego parametru w formularzu ofertowym na Ra ≥75, co pozwoli na zaoferowanie dostępnej żarówki o maksymalnie zbliżonych parametrach.

Odp. Zamawiający zmienia w formularzu cenowym parametr Ra ≥80 na Ra ≥75

W załączeniu poprawiony formularz cenowy dla zadania nr 1,2,3

z up. DOWÓDCY

plk mgr inż. Radosław ŚNIEGÓŁA