



ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU



Siedziba: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 52 44 609
e-mail: info@zdiz.gda.pl; www.zdiz.gda.pl

Gdańsk dnia 05.10.2016 roku

OPINIA NR 6320-883(3)-2016-PM-3462

Opiniuje się pozytywnie	Projekt sieci oświetlenia ZDiZ dla zasilania parkingu i terenu rekreacyjnego na dz. nr 375/1; obręb 036 w Gdańsku
W liniach rozgraniczających działki	dz. nr 375/1; obręb 036 w Gdańsku
Inwestor	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:


1. Prace można wykonać wykopem otwartym z wyjątkiem przejścia pod jezdnią i chodnikami ul. Azaliowej, które należy wykonać bez naruszenia ich konstrukcji, metodą bezwykopową.
2. W projekcie wykonawczym należy dołączyć rysunek przekroju z lokalizacją i sylwetką słupa na parkingu z obowiązującą skrajnią budowy, tj. od wewnętrznej strony krawężnika parkingu do lica słupa 0,5m.
3. Projekt wykonawczy uzgodnić z Działem Energetycznym ZDiZ w Gdańsku.
4. Słupy i oprawy oświetleniowe należy malować na kolor RAL 7016.
5. Należy zastosować źródło światła o temperaturze barwowej 3500K.
6. Sposób prowadzenia prac uzgodnić z zarządcą terenu dz. nr 375/1; obręb 036 w Gdańsku.
7. Niniejsza opinia zarządcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 375/1; obręb 036 (według lokalizacji szczegółowej określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej opinii) na realizację ww. inwestycji.
8. Integralną część niniejszej opinii stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczęcią tut. Zarządu, zawierający numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.

UWAGI DODATKOWE:

- Dz. nr 375/1; obręb 036, na której znajduje się przedmiotowa inwestycja nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. i jako droga wewnętrzna nie znajduje się w zarządzie ZDiZ Gdańsk. Prawo do terenu ww. działki należy uzyskać od zarządcy terenu.
- Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi autor projektu, a także osoba sprawdzająca projekt.

SPECJALISTA
ds. Uzgodnień

Paweł Martyniak



Opinia: 0320-883/31-2016-PM-3462
05.10.2016r.
1/1



84-240 REDA
ul. Wiejska 35
tel./fax 58-738-94-45

Obiekt: Parking i teren rekreacyjny w Gdańsku Karczemkach
Gdańsk, ul. Azaliowa, dz.nr 375/1, obręb 36
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Zagłowa 11, 80-560 Gdańsk

FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAW
Projektował	inż. T. Pobołcki	08.2016	182/Gd/99
Opracował	mgr inż. A. Gwizdala	08.2016	63/Gd/200
Sprawił			