



**KUJAWSKO-POMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń**

Toruń, dnia **28** listopada 2022 r.

WZ.52840.294.2022.4.MB

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) **Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 18 października 2022 r. (data wpływu 21 października 2022 r.) Pana mgra inż. Pawła Tomaszewskiego (ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo) działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego oraz dokumentacji pn.: Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotycząca pomieszczenia kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej 1 w Golubiu-Dobrzyniu, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Andrzeja Ślusarka (nr upr. 331/96) i rzeczoznawcę budowlanego Pana mgra inż. Wojciecha Kühn (nr upr. PR-4/89/95/96), w związku z niespełnieniem wymagań techniczno-budowlanych w ww. obiekcie, z uwagi na:

- lokalizację kotłowni gazowej o mocy powyżej 60 kW, zasilanej gazem o gęstości względnej mniejszej niż 1 na kondygnacji podziemnej budynku;
- brak zapewnienia dostępu do kotłowni z zewnątrz budynku;

postanawia

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określają to wymagania przepisów: § 176 ust. 1 i ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, a mianowicie poprzez wdrożenie w przedmiotowej kotłowni rozwiązań wynikających wprost z przepisów i rozwiązań zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, **w postaci:**

- powiadomienia w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu gazu przez system detekcji poprzez centralę instalacji sygnalizacji pożarowej lub za pośrednictwem modułu GSM wyznaczonych osób, co daje możliwość nadzoru, kontroli i zarządzania bezpieczeństwem obiektu oraz zobowiązania, kiedy tylko zaistnieje taka potrzeba do powiadomienia jednostek ochrony przeciwpożarowej;
- wydzielenia pożarowego pomieszczenia kotłowni zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

- zamknięcia pomieszczenia kotłowni drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30;
- zabezpieczenia przepustów instalacyjnych o średnicy większej niż 0,04 m do klasy odporności ogniowej tej ściany tj. EI 60;
- wykonania nowej instalacji elektrycznej;
- wykonania oświetlenia w stopniu ochrony IP 65;
- wykonania dla kotłowni odrębnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu i jego prawidłowego oznakowania;
- wyposażenia kotłowni w ponadstandardową ilość podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;
- wyposażenia pomieszczenia, w którym zainstalowany jest gazomierz w czujnik gazu;
- przeprowadzenia co najmniej raz na kwartał przeglądu systemu bezpieczeństwa znajdującego się w kotłowni.

UZASADNIENIE

Działający w imieniu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego Pan Paweł Tomaszewski (ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo) wystąpił do tutejszego Organu z wnioskiem z dnia 17 czerwca 2022 (data wpływu 22 czerwca 2022 r.) o możliwość zastosowania dla pomieszczenia kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy ul. Brodnickiej 1 w Golubiu-Dobrzyniu rozwiązań zamiennych w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Nadesłany wniosek wymagał usunięcia braków formalnych, w związku z tym skierowano w tej sprawie pismo znak: WZ.52840.294.2022.2.EP z dnia 20 lipca 2022 r., na które w odpowiedzi zostały przedłożone brakujące dokumenty i postępowanie mogło być kontynuowane.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) odstępuje się od uzasadnienia, gdyż niniejsze postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony.

Organ wskazuje jednocześnie, że niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i wykonawczych, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określają to wymagania przepisów techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadków w nim wymienionych.

Pozostałe wymagania nie wymienione w niniejszym postanowieniu, a wynikające z przepisów przeciwpożarowych powinny być spełnione.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana dla pomieszczenia kotłowni zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej 1 (dz. nr 127/1, 127/2, obręb 0002) w Golubiu-Dobrzyniu z czerwca 2022 r. stanowi integralną część niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia na podstawie art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) dalej k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a § 1 i 2, w związku z art. 144 k.p.a.).



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mł. inż. Robert Wiśniewski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

Załącznik:

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego dotycząca pomieszczenia kotłowni
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej 1
w Golubiu-Dobrzyniu.

Otrzymują:

- ① Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub Dobrzyń

reprezentowana przez:

- ✓ Pan Paweł Tomaszewski – 1 egz. eksp.
ul. Hiacyntowa 11
87-300 Karbowo
(za potwierdzeniem odbioru)

2. Aa

Do wiadomości:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Golubiu-Dobrzyniu – 1 egz. eksp.
ul. Lipnowska 9
87-400 Golub-Dobrzyń