

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I”, (ogłoszenie nr 2024/BZP 00232480 z dnia 06.03.2024r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 6

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Zgodnie z zestawieniem stolarki okna w klasie pożarowej EI są o konstrukcji aluminiowej natomiast pozostałe zamawiający poddaje do wyboru PCV albo z aluminium. Wiadomo że okna PCV różnią się wyglądem od okien aluminiowych. Wobec powyższego czy zamawiający dopuszcza zastosowanie okien PCV nie będących w klasie EI.
2. Proszę o wskazanie kolorystyki okien od strony zewnętrznej i wewnętrznej. W załączonej dokumentacji występują również rozbieżności dotyczących parapetów wewnętrznych występuje tu zapis o konstrukcji PCV oraz z konglomeratu. Proszę o podanie właściwego rozwiązania.
3. Z uwagi szereg pytań oraz na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny pełnego zakresu robót w terminie do 21.03.2024 r. zwracam się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.03.2024.
4. Informuję, że występują niezgodności materiałowe pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót i opisem technicznym dotyczy ocieplenia posadzek i elewacji. Posadzki parter i piętra: w przedmiarze robót występuje ocieplenie styropianem gr. 8 cm natomiast w przekroju zaznaczone jest ocieplenie wełną mineralną gr. 10 cm ,proszę o podanie jednoznacznej odpowiedzi .Elewacja: w przedmiarze robót ocieplenie elewacji występuje jako styropian, natomiast w przekroju i opisie występuje wełna mineralna gr. 20 cm, proszę o podanie jednoznacznej odpowiedzi. Proszę o podanie jaką rolę w przetargu spełnia przedmiar robót, pomocniczą czy obowiązkową. Z uwagi na występujące nieścisłości pomiędzy dokumentacją, opisem a przedmiarem robót, co przyczynia się do większego nakładu pracy, proszę o przesunięcie terminu składania ofert.”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Tak, dopuszcza się montaż okien PCV.
2. Należy zastosować kolorystykę:
 - * od wewnątrz kolor biały,
 - * od zewnątrz kolor podobny jak istniejąca stolarka (do ustalenia na etapie realizacji z Zamawiającym),
 - * parapet wewnętrzny konglomerat,

* parapet zewnętrzny z blachy malowanej proszkowo obustronnie kolor zbliżony do stolarki okiennej.

3. Zamawiający nie wydłuży terminu na składanie ofert.
4. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ i zakresem opisanym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wydłuży terminu na składanie ofert.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza

Przemysław Błoch
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

2) a/a