

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), §140 obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jedn. tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami), Uchwały nr 59/2003 Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu Pana Stefańskiego Włodzimierza do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą o drogach publicznych, po rozpatrzenia wniosku

**Gminy Lubań**  
**ul. Dąbrowskiego 18**  
**59-800 Lubań**

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu uzgadnia warunki budowy kablowej linii n/n typu YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> w pasie drogi powiatowej **nr 2331D (działka drogowa nr 9)** w miejscowości Uniegoszcz w ramach realizacji zadania:

### ***„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Uniegoszcz ul. Dolna”***

na następujących warunkach:

I- budowa kablowej linii n/n typu YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> w pasie drogi powiatowej **nr 2331D (działka drogowa nr 9-Uniegoszcz)**

1. Linie energetyczną należy poprowadzić w odległości 1,5m od krawędzi jezdni- dla słupów nr 2/4, 2/3, 2/2, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10 . Dla słupów nr 2/5, 2/6, 2/11, 2/12, 2/13,2/14, w odległości nie bliższej niż 1m od krawędzi jezdni na głębokości minimum 1,0 m w rurze ochronnej.
2. Lica słupów oświetleniowych nie mogą być umieszczone bliżej niż 1,5 m od krawędzi jezdni- dla słupów nr 2/4, 2/3, 2/2, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, a dla słupów nr 2/5, 2/6, 2/11, 2/12, 2/13,2/14 - nie bliżej niż 1,00 od krawędzi jezdni.
3. Słupy oświetleniowe nr 2/11, 2/12, 2/13,2/14 umieścić po stronie lewej drogi 2331D (jadąc od Lubania), a przejście poprzeczne linii kablowej pod drogą nr 2331D wykonać metodą przewietru bez naruszania konstrukcji jezdni.
4. Przejście poprzeczne pod drogą powinno być umieszczona pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego w rurze ochronnej na głębokości min 1,2 m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury.
5. Komory przewiertowe należy wykonać ręcznie z poza pasa drogowego – w odległości nie bliższej niż **1,5 m** od krawędzi jezdni
6. Wykopy przy ściankach przepustu należy wykonać ręcznie. W miejscach gdzie będzie prowadzony rozkop należy wymienić grunt i zagęścić warstwy wykopu co 20 cm materiałem kamiennym 0-31,5 mm.



II- warunki budowy kablowej linii n/n typu w pasie drogi powiatowej **nr 2331D (działka drogowa nr 9-Uniegoszcz)** budowy kablowej linii n/n typu YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> w pasie drogi powiatowej

1. Słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności.
2. Naruszoną konstrukcję pasa drogowego należy odtworzyć natychmiast po zakończeniu robót zgodnie z podanymi warunkami:
  - w miejscach rozkopów należy wymienić grunt i zagęścić warstwy co 20 cm
  - pobocze wzdłuż wykopów należy utwardzić materiałem kamiennym grubości 10 cm
3. Kabel ziemny w pasie drogowym należy umieścić w rurze ochronnej.
4. Powiatowy Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy uzgodnić z ich właścicielami.
5. Utrzymanie urządzeń sieci energetycznej należy do Inwestora- Gminy Lubań. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pasa drogowego wynikłych z powodu umieszczenia przedmiotowej sieci, Powiatowy Zarząd Dróg określi warunki ich usunięcia. **Za wykonanie robót usterkowych odpowiedzialny jest INWESTOR.**
7. Roboty związane z budową sieci będą wykonywane bez wstrzymania ruchu na drodze.
8. Odpowiedzialnym za wykonanie, oznakowanie i zabezpieczenie robót jest Inwestor.
9. **Termin i szczegóły realizacji robót należy uzgodnić z Zarządem Dróg przed przystąpieniem do robót.**
10. Powiatowy Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo budowy i umieszczania w pasie drogowym, nad uzgodnionymi urządzeniami obcymi, elementów infrastruktury drogowej.
11. Ważność niniejszego uzgodnienia jest tożsama z ważnością decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez właściwy organ dla realizacji zadania. Uzgodnienie traci ważność w przypadku niedotrzymania podanym w nim warunków.

#### U Z A S A D N I E N E

Do Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubań z prośbą o uzgodnienie warunków dla projektowanego oświetlenia drogowego w zakresie kolizji z drogą powiatową **nr 2331D (działka drogowa nr 9-Uniegoszcz)**. Na przedmiotową prośbę Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu podał warunki orzekając jak w sentencji.

**Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić przed przystąpieniem do robót do Powiatowego Zarządu Dróg dołączając zatwierdzony projekt oznakowania i zabezpieczenia robót.**

Zgodnie z cyt. na wstępie ustawą o drogach zostanie pobrana opłata za zajęcie pasa drogowego oraz coroczna opłata od Inwestora za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń sieci energetycznej.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca/Inwestor  
Gmina Lubań  
ul. Dąbrowskiego 18  
59-800 Lubań
2. a/a



Z up. ZARZĄD POWIATU LUBAN  
Powiatowy Związek Dróg w Lubaniu  
mgr inż. Włodzisław Stefański