



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Gdańsk, dnia 24.03.2020r.

DKP/ 98/2020/MPK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „ **Rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, monter zabudowy i robót wykończeniowych, stolarz w branży Budownictwo w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych**”, znak postępowania 36/BZP-U.500.22/2020/MD

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2019 poz. 1843) dalej zwany „ Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający dokonuje poniższych wyjaśnień z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie numer 1:

W nawiązaniu do zamieszczonej na Państwa stronie dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie następującej kwestii:

Konstrukcję dachu projektowanego budynku zaprojektowano jako stalową. W dokumentacji brak informacji o jej zabezpieczeniu. Proszę o decyzję w jakiej technologii i ewentualnej kolorystyce należy je wykonać (piaskowanie + powłoki malarskie, ocynk + powłoka malarska lub inne).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zabezpieczenie konstrukcji dachu należy zrealizować poprzez wykonanie: ocynk +powłoka malarska 160 mikronów.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 25-03-2020