Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
dla ukladu N1-W1 typu VS-40-R-PHC
Vn=4000m3/h
Vw=4000m3/h
ΔPn=400Pa
ΔPw=350Pa
Qg=27,6kW
Qc=26kW
Pel.w.n.=1,5 kW/3x230V
Pel.w.w.=1.5 kW/3x230V
masa = 497 kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
dla ukladu N2-W2 typu VS-21-L-PHC
Vn=1800m3/h
Vw=1100m3/h
ΔPn=350Pa
ΔPw=300Pa
Qg=18,5kW
Qc=8,3kW
Pel.w.n.=0,75 kW/3x230V
Pel.w.w.=0,75 kW/3x230V
masa = 362 kg

Zewnetrzna jednostka skraplajaca
chlodnicy centrali ukladu N2-W2
typu MHA/K 25
Qc=8,0kW
Pel=2,9 kW/1x230V
masa=87kg

Wentylator kanlowy dla ukladu Wy4
typu WKp-4-T-1310
Vw=3500m3/h
ΔPw=150Pa
Pel=1,5 kW/400V

BILANS POWIERZCHNI				
DOM LUDOWY – PODDASZE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. NETTO	POW. H>190cm
POWIERZCHNIA NETTO				
CZĘŚĆ SPORTOWA				
2.01	Biuro	wyk. dyw.	10.86	9.6
2.02	Biuro	wyk. dyw.	10.86	9.6
2.03	Pom. sędziego	plyt. cer.	7	5.53
2.04	Łazienka	plyt. cer.	3.96	3.11
2.05	Szatnia I	plyt. cer.	18.31	16.13
2.06	Łaźnia	plyt. cer.	13.37	13.37
2.08	Szatnia II	plyt. cer.	18.52	15.61
2.09	Pom. gospodarcze	pos. cem.	8.4	5.47
2.10	Pom. gospodarcze	pos. cem.	8.4	5.47
2.11	W.c.	plyt. cer.	1.43	1.43
RAZEM CZĘŚĆ SPORTOWA			101.11	85.32
CZĘŚĆ OGÓLNA				
2.12	W.c. damski	plyt. cer.	3.13	3.13
2.13	W.c. męski	plyt. cer.	5.47	5.47
2.14	Pom. środków czystości	plyt. cer.	2.13	2.13
2.15	Korytarz	plyt. cer.	21.04	20.12
2.16	Klatka schodowa	plyt. cer.	20.46	20.46
RAZEM CZĘŚĆ OGÓLNA			52.23	51.31
CZĘŚĆ KULTURALNO–OŚWIATOWA				
2.17	Sala koła gospodyń	plyt. cer.	44.9	38.78
2.18	Aneks kuchenny	plyt. cer.	6.5	6.5
2.19	Szatnia	plyt. cer.	3.98	2.36
RAZEM CZĘŚĆ KULTURALNO–OŚWIATOWA			55.38	47.64
CZĘŚĆ MAGAZYNOWA				
2.20	Magazyn	plyt. cer.	32.4	32.4
2.21	Magazyn	plyt. cer.	26.43	26.43
2.22	Komunikacja	plyt. cer.	10.8	10.8
RAZEM CZĘŚĆ MAGAZYNOWA			69.63	69.63
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO			278.35	253.9
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			278.35	253.9
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA			205.91	
KUBATURA			590.00	

LEGENDA:

- przewody wentylacyjne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej
- 50 m³/h, 225 x 125 - prostokatna aluminiowa nawiewna kratka wentylacyjna
- prostokatna aluminiowa wywiewna kratka wentylacyjna
- 2800 m³/h, 600 x 600 - prostokatna stalowa czerpnia scienna
- prostokatny plytowy tlumik akustyczny
- prostokatna odcinajaca klapa ppoz.

DOM LUDOWY–budynek użytecz. publicznej		SKALA	1:50
Rzut poddasza instalacja wentylacji mech.N1-W1,N2,W4,K,N3-W3		BRANŻA:	SANITARNA
DANE INWESTORA:	Gmina Głogów Małopolski 36-060 Głogów Mlp.ul.Rynek 1	NR RYSUNKU:	S11
ADRES BUDOWY:	Budy Głogowskie Nr dz.1553/4		CZERWIEC 2011

Projektant: mgr inż. Małgorzata Patraszewska upr.PDK/0009/PWOS/08	PODPIS:
Opracował: inż. Daniel Kocurek	PODPIS:
Sprawdził: mgr inż. Franciszek Kurczyński upr.179/Rz/73	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl