



Wentylator kanałowy dla układu N3
typu KD 315M1
Vn=400m3/h
ΔPn=240Pa
Pel=250W/230V/50HZ
+Nagrzewnica elektryczna
typu CB-160-5
Pel= 5kW/2x400V

DOM LUDOWY—budynek użytecz. publicznej		SKALA	1:50
Rzut przestrzeni technicznej wentylacji mechanicznej ukł.N3		BRANŻA:	SANITARNA
DANE	Gmina Głogów Małopolski	NR RYSUNKU:	S12
INWESTORA:	36—060 Głogów Młp.ul.Rynek 1	CZERWIEC 2011	
ADRES BUDOWY:	Budy Głogowskie Nr dz.1553/4		
Projektant: mgr inż. Małgorzata Patraszewska upr.PDK/0009/PWOS/08		PODPIS:	
Opracował: inż. Daniel Kocurek		PODPIS: -	
Sprawdził: mgr inż. Franciszek Kurczyński upr.179/Rz/73		PODPIS:	
Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44—240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434—42—20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl			
			