



<https://platformazakupowa.pl/transakcja/>

Łask, dn. 18.11.2022

Zmiana Nr 1 treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „**Modernizacja drogi powiatowej nr 3706E Łask-Kwiatkowice**”.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmienia treść Specyfikację Warunków Zamówienia (załącznika tj. PFU):

W PFU dotyczy - str. 9 pkt. IX "Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni drogi oraz innych elementów drogi":

JEST

"Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca o gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna o gr. 4 cm".

WINNO BYĆ

"Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać z betonu asfaltowego: warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8W (KR-2) - warstwa grubość po zagęszczeniu średnio 2 cm oraz warstwa ścieralna o gr. 4 cm".

STAROSTA

Piotr Wołosz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Załącznik:

PFU z uwzględnieniem zmiany.