

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

„Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza kotły o mocy 15 kW do realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Proszę o informację czy minimalna moc kotła może różnić się od określonej w dokumentacji, tj. zaproponowana moc 4,5-15 kW i 6,5-21,7kW. Stawianie wymagań co do mocy nominalnej i minimalnej określonej w wąskim przedziale powoduje ograniczenie konkurencji. Dodatkowo nadmieniamy że każdy kocioł pracuje automatycznie, więc w przypadku braku możliwości obniżenia mocy urządzenia, kocioł zostanie wygaszony a po określonym czasie rozpalony.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza 3% tolerancji.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenia posiadające regulację procesu spalania poprzez sondę lambda co jest równoważne lub nawet lepsze niż pomiar ciśnienia w komorze spalania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/