

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

ZP.271.10.2023

Orneta 16.08.2023 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina” Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego** w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00343783/01 z dnia 07.08.2023 r.

Zawiadomienie o zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmianie terminu składania ofert Nr 2

Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie w art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”.

Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści SWZ:

- § 16. Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - Wykonawca będzie związany ofertą przez **okres 30 dni**, tj. do dnia **19.09.2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- § 18. Miejsce i termin składania ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/orneta>, do dnia **21.08.2023 r. do godziny 10:00.**
- § 19. Otwarcie ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.08.2023 r. o godzinie 10:30**
- w załączniku Nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt IV Parametry minimalne sprzętu i oprogramowania ppkt 5 Zasilacz UPS typu rack otrzymuje brzmienie:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1	Obudowa	Obudowa max.2U wyposażona w szyny montażowe
2	Typ	Online lub Line-Interactive
3	Czas transferu	Max. 4ms
4	Moc	Min. 1000VA (1000W)
5	Wyjścia/wejścia	Gniazda podtrzymywania: min 10x IEC C13
6	Czas podtrzymywania	Min. 66min przy obciążeniu 200W Min. 27min przy obciążeniu 400W Min. 21min przy obciążeniu 1000W
7	Komunikacja wizualna	Wbudowany wyświetlacz LCD informujący o: Stanie zasilania, baterii, obciążenia, usterka i ostrzeżenie
8	Bezpieczeństwo	EPO
9	Porty	USB, RS-232,

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

10	Wymagania dodatkowe	Wsparcie dla HID
11	Bateria	Moduły bateryjne wymienne w trybie Hot-swap z możliwością wymieniaania przez użytkownika
12	Oprogramowanie	Oprogramowanie do zarządzania UPSem z możliwością współpracy ze środowiskiem VMware ESXi 7.0
13	Gwarancja	Minimum 24 miesiące gwarancji producenta Gwarancja i serwis na urządzenie musi być świadczony przez producenta lub firmę autoryzowaną przez producenta w Polsce
14	Inne	rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022 r.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 16.08.2023r.

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)