

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 04.07.2018r.

HZR-231-34/18

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu pod nazwą: „Remont kolektorów pianowych w SR-ach na grupach zbiornikowych w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”, Plan Remontów 2018, PSP: PR.2018.01.02.11.

W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania poniżej przedstawiamy ich treść oraz odpowiedzi udzielone w imieniu Zamawiającego:

Pytanie: „Czy ciśnienie pracy wymienionych zasuw ma wynosić PN25 czy PN16?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ciśnienie pracy układu p.poż w całej sieci Bazy Paliw nr 2 wynosi odpowiednio:

- na linii piany – 14 atm.

- na układzie wody – 8 atm.

Istniejące zasuwki są na PN16 i również wymienione powinny być na PN16.

Powyższe wyjaśnienia do SIWZ są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wiceprzewodniczący Komisji Przetargowej

Marcin Skowron

Marcin Skowron

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł