



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 02.08.2024 r.

nr referencyjny OZ-091/36/IIL-12/2024

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1610, ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ogrodzenia w obiekcie portowym Port Handlowy Świnoujście od nb. Chemików do budynku Wywrotnicy Wagonów”

Na podstawie ust. 1 i 2 Rozdziału VIII swz, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Według mojej wiedzy nie występuje drut kolczasty na rdzeniu 5mm. Najczęściej stosowany jest drut 2,5mm. Czy taki może zostać zastosowany? Jeśli nie to proszę o podanie producenta oferującego drut kolczasty ocynkowany o grubości 5 mm.

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający zmienia treść udzielonego w dniu 01.08.2024 r. wyjaśnienia na pytanie nr 2, w sposób następujący:

Pytanie 2:

„Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oferta powinna zawierać odkosy i druty kolczaste. Proszę o sprecyzowanie, czy odkosy mają posiadać kształt " 1/2 Y ", czy " I "? Czy druty kolczaste powinny być ocynkowane, czy powlekane?”

Odpowiedź:

Odkosy mają posiadać kształt wskazany na Rys. nr 1. Druty kolczaste powinny być ocynkowane. Grubość 2,5mm.



Rys. nr 1: