



**POLSKI  
ŁĄD**



ZP.271.1.13.2023

Jarosław 23.03.2023 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,  
odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.: „Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych edycja II”.

### Pytania i odpowiedzi:

#### Pytanie 1

Czy odpowiedzi i załączniki z poprzednich dwóch przetargów zostaną dołączone do postępowania jako dokumentacja uzupełniająca? Czy ze względu na dwukrotne nierozstrzygnięcie przetargu ze względu na brak środków Zamawiający: pozyskał dodatkowe środki czy może rozważył zmniejszenie zakresu robót?

#### Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie projektu technicznego wykonawczego pomostu pływającego, który został uzgodniony z urzędem certyfikującym i pozwalającym wykonać go zgodnie z założeniami, oczekiwaniami i wymaganiami przetargu. Z naszych informacji zamieszczone rysunki to nie jest projekt a koncepcja. Jeśli pomost zostanie wykonany z wizją projektanta to żaden urząd nie będzie w stanie go certyfikować. Pomosty pływające wskazane przez projektanta są możliwe do realizacji na wodach stojących a nie płynących i to w dodatku na rzece o charakterze górskim, o zmiennym poziomie wysokości wód. Kolejny problem to zaprojektowane zakotwienie. Cumowanie tych pomostów w nurcie za pomocą wkręcanych pali jest nieskuteczne. Raz że nie utrzymają pomostu przy naporze większej fali, dwa każdorazowo na końcu sezonu muszą być usuwane z nurtu by nie tworzyły zatorów lodowych



**POLSKI  
ŁAD**



czy też wleczonych po burzach czy powodziach różnych płynących roślin, konarów itp. Cumowanie pomostów w rzece powinno być wykonane przy pomocy odpowiednio wiązanych cum sztywnych i linowych (z lin stalowych). Planowanie w nurcie rzeki pomostów na pływakach betonowych jest nietrafione z wielu powodów. Przede wszystkim nie spełniają wymogu projektanta łatwego montażu i demontażu takich segmentów. To są bardzo ciężkie konstrukcje i zaledwie kilka firm w Polsce radzi sobie z ich montażem a do montażu i demontażu wymagany jest dojazd zarówno sprzętu podnoszącego jak i odwożącego. Upieranie się przy założeniach projektanta jest niezgodne z zapisami przetargu. Ze względu na zbyt wiele czynników i niewiadomych, których nie rozwiązano i nie uzyskano odpowiedzi w poprzednich wersjach przetargu zachodzi obawa czy projektant posiada odpowiednią wiedzę co do projektowania tego typu obiektów. Zrzucanie odpowiedzialności na przyszłego wykonawcę (wykonanie i certyfikowanie) można by było zaakceptować w przetargu w formule projektuj - wybuduj a nie wybuduj. Brak prawidłowej, poprawnej, transparentnej dokumentacji uzgodnionej z odpowiednimi organami nie pozwala na prawidłową wycenę i równe podejście do tematu oferentów.

#### **Ad. 1**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie ujawniona po upływie terminu składania ofert na platformie zakupowej. Zakres prac nie ulega zmniejszeniu. Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi na pytania z poprzednich postępowań. Dostępne są pod linkami:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/722299>

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/679262>

#### **Ad. 2**

Elementy projektu bulwarów dotyczące pomostu pływającego były konsultowane z firmą zajmującą się budową takich obiektów, która dla swoich produktów uzyskuje odpowiednie certyfikaty. Przedłożenie na tym etapie projektu technicznego czy wykonawczego oznaczałoby jednoznacznie wskazanie Wykonawcy, więc tym samym zawężyłoby konkurencję. Przedstawione w projekcie rozwiązania są wystarczającą bazą do doboru rozwiązań szczegółowych zależnych od możliwości Wykonawcy, które nie wchodzą w zakres projektu wykonawczego.

**Z poważaniem**

*dr Dariusz Tracz*  
Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
**dr Dariusz Tracz**

*Główny*