zasilanie
UPS

(5.7) +.RGL1.B
(5.7) +.RGL2.B
(5.7) +.RGL3.B
3/PEN AC 50Hz 400V

+.RGL1.B (+.RG_15/3.1)
+.RGL2.B (+.RG_15/3.1)
+.RGL3.B (+.RG_15/3.1)

-Q4
NH00
100 A
16 A

(5.7) +.RGPEN
+.RGPEN (+.RG_15/3.2)

-UPS_02-W102
NYY-J
4x 10 mm
BK BN GY GNYE

(+.UPS_02/1.2)

Przekazywanie, powielanie albo wykorzystywanie zawartości na zewnątrz jest dozwolone tylko za zgodą Elpro.

11486

					Data	Nazwisko	Oczyszczalnia ścieków „Pomorzany" w Szczecinie	Elpro	UPS RG oczyszczalnia ścieków pole 14 RG_14	+.RG_14
				Oprac.	09.07.09	Hildebrand				
01	as built	15.07.2010	Stä	Spraw.	13.07.09	Dr.Schoof				
Ind.	Zmiana	Data	Nazw.	Norma			Poprzedni	Zastępuje	Zastąpiony	Ark: 6 / Ark: 7