

**Dot.: Remont drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Kokoszkowy**

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o podanie KR jezdni.

**Odpowiedź:**

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się doprowadzenia nawierzchni jezdni do wymogów dla określonej kategorii ruchu. Należy wykonać nakładkę bitumiczną.

Pytanie 2

Prosimy o podanie parametrów siatki przeciwpękaniowej

**Odpowiedź:**

Geosiatka w włókien szklanych wstępnie przesączonych asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m.

Pytanie 3

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Prosimy o udostępnienie projektu Docelowej Organizacji Ruchu lub podanie zestawienia oznakowania do wykonania.

**Odpowiedź:**

Wykonanie Docelowej Organizacji Ruchu leży po stronie Wykonawcy. Należy wykonać oznakowanie poziome osiowe w szacunkowej ilości 90m<sup>2</sup>.

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala