



LEGENDA :

- Drut FeZn  $\varnothing 8$  mm
- Złącze uniwersalne
- Zwód pionowy ze złączem kontrolnym

UWAGI :

Instalację odgromową poziomą należy ułożyć na fabrycznych uchwytych dystansowych (rozstaw uchwytów nie większy niż 1m) oraz uchwytych rynnowych.

Zastosować uchwyty uniemożliwiające zsunięcie się razem z pokrywą śniegową. Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Do instalacji odgromowej NIE należy przyłączać urządzeń wnikaających do wnętrza budynku.

Dla ochrony odgromowej urządzeń zlokalizowanych na dachu o wysokości powyżej 70cm stosować maszty odgromowe.

Od instalacji odgromowej poziomej należy wyprowadzić przewody odprowadzające i przyłączyć do instalacji uziomowej z zastosowaniem złącz kontrolnych.



**SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.**  
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk  
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

**ArchISTYL**  
**Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka**  
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 677 688

Rysunek nr:  
**IE-08**

Tytuł rysunku: **RZUT DACHU GARAŻU -  
INSTALACJA ODGROMOWA I FOTOWOLTAICZNA** Skala: **1:100**

Obiekt budowlany: **BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH  
- w systemie modułów 3D -  
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj  
uL. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8** Stadium projektu: **PROJEKT  
WYKONAWCZY**

Projektant:	mgr inż. Franciszek Thlon upr. nr OPL/0796/POOE/12	Podpis:	Data: 03.2023r.
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Piotr Sienkiewicz upr. nr MAZ/0556/PWBE/15	Podpis:	Data: 03.2023r.