



W trakcie wykonywania robót dokonać pomiaru rezystancji uziomu
z wpisem do dziennika budowy.
Oporność uziemienia do 10Ω.

	<h1>SOLSTAR HOMES</h1>		
<p align="center">SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619</p>			
<p align="center">ArchISTYL Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka 89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688</p>			Rysunek nr: <h2>IE-02</h2>
Tytuł rysunku: <p align="center">RZUT PATERU - INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH</p>	Skala: <h2>1:100</h2>		
	Stadium projektu: <p align="center">PROJEKT WYKONAWCZY</p>		
Obiekt budowlany: <p align="center">BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH - w systemie modułów 3D - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj ul. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8</p>			
Projektant: Projektant sprawdzający:	mgr inż. Franciszek Thlon upr. nr OPL/0796/POOE/12 mgr inż. Piotr Sienkiewicz upr. nr MAZ/0556/PWBE/15	Podpis: Podpis:	Data: 03.2023r. Data: 03.2023r.