

## ZALĄCZNIK NR 1 - BILANS MOCY

L.p	Instalacje	Moc zainstalowana			Moc szczytowa	
	typ	szt	P(kW)	Pi (kW)	kj	Ps (kW)
<b>Oświetlenie</b>						
1	Oprawa oświetleniowa, 36W, 4320lm	10	0,036	0,360	0,90	0,324
2	Oprawa oświetleniowa, 26W, 3230lm	5	0,026	0,130	0,90	0,117
3	Oprawa oświetleniowa, 30W, 3680lm	3	0,030	0,090	0,90	0,081
4	Oprawa oświetleniowa, 38W, 4460lm	4	0,038	0,152	0,90	0,137
5	Oprawa oświetleniowa, 28W, 4915lm	7	0,028	0,196	0,90	0,176
6	Oprawa oświetleniowa, 33W, 5655lm	1	0,033	0,033	0,90	0,030
7	Oprawa oświetleniowa, 17W, 2460lm	7	0,017	0,119	0,90	0,107
8	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W, 180lm, soczewka do przestrzeni otwartych	3	0,001	0,003	0,90	0,003
9	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W, 175lm, soczewka do przestrzeni otwartych	2	0,001	0,002	0,90	0,002
10	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W, 180lm, soczewka korytarzowa	2	0,001	0,002	0,90	0,002
11	Oprawa oświetlenia awaryjnego 2W, 300lm, soczewka korytarzowa	2	0,002	0,004	0,90	0,004
12	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednostronna	4	0,001	0,004	0,90	0,004
13	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego dwustronna	1	0,001	0,001	0,90	0,001
14	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z termostatem	2	0,001	0,002	0,90	0,002
					Suma	0,99
<b>Gniazda wtykowe</b>						
1	Gniazda wtykowe 230V un. 16A - zestawy gniazd	15	0,40	6,00	0,40	2,40
2	Gniazda wtykowe 230V un. 16A - gniazda porządkowe	26	0,20	5,20	0,10	0,52
3	Gniazda wtykowe 230V un. 16A - aneks kuchenny	3	0,50	1,50	0,30	0,45
					Suma	3,37
<b>Inne</b>						
1	Zasilacz systemu domofonowego	1	0,10	0,10	1,00	0,10
2	Zasilacz systemu przyzywowego	1	0,08	0,08	1,00	0,08
					Suma	0,18
<b>Instalacje sanitarne</b>						
1	Silent wentylacyjny	5	0,10	0,50	0,70	0,35
2	Gnizdo wtykowe 230V, 16A - zbiornik buforowy	1	0,50	0,50	0,70	0,35
3	Centrala wentylacyjna	1	7,62	7,62	0,70	5,33
4	Agregat centrali wentylacyjnej	1	1,30	1,30	0,70	0,91
5	Moduł sterujący zewnętrznym wymiennikiem centrali wentylacyjnej	1	0,10	0,10	0,70	0,07
6	Pompa ciepła - jednostka zewnętrzna	1	3,00	3,00	0,70	2,10
7	Pompa ciepła - jednostka wewnętrzna	1	2,00	2,00	0,70	1,40
8	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	1	3,17	3,17	0,70	2,22
9	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	5	0,10	0,50	0,70	0,35
10	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - serwerownia	1	0,95	0,95	0,70	0,67
11	Kurtyna powietrzna	1	9,20	9,20	0,70	6,44
					Suma	20,18
<b>Instalacje zewnętrzne</b>						
1	Oprawy oświetleniowe na słupach	4	0,02	0,08	0,60	0,05
2	Oprawy oświetleniowe na elewacji	2	0,02	0,04	0,60	0,02
3	Logo podświetlane na elewacji	1	0,05	0,05	0,60	0,03
4	Pylon	1	0,30	0,30	0,60	0,18
5	Napęd bramy wjazdowej	1	0,50	0,50	0,60	0,30
6	Stacja ładowania pojazdów	1	7,40	7,40	0,60	4,44
					Suma	5,02
<b>Rozdzielnice</b>						
1	Rozdzielnica R-UPS	1	5,48	5,48	1,00	5,48
2	Rozdzielnica R-SiŁ	1	2,00	2,00	1,00	2,00
3	Rozdzielnica R-GARAŻ	1	2,56	2,56	1,00	2,56
					Suma	10,03
					Ps=	39,78