



- LEGENDA :
- Drut FeZn $\varnothing 8$ mm
 - Złącze uniwersalne
 - Zwód pionowy ze złączem kontrolnym
 - Maszt odgromowy aluminiowy
 - Moduł fotowoltaiczny LR5-72HPH-415M

UWAGI :
Instalację odgromową poziomą należy ułożyć na fabrycznych uchwytach dystansowych (rozstaw uchwytów nie większy niż 1m) oraz uchwytach rynnowych.
Zastosować uchwyty uniemożliwiające zsuniecie się razem z pokrywą śniegową. Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Do instalacji odgromowej NIE należy przyłączać urządzeń wnikaających do wnętrza budynku.
Dla ochrony odgromowej urządzeń zlokalizowanych na dachu o wysokości powyżej 70cm stosować maszty odgromowe.
Od instalacji odgromowej poziomej należy wyprowadzić przewody odprowadzające i przyłączyć do instalacji uziomowej z zastosowaniem złącz kontrolnych.



SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619



ArchiSTYL
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr:
IE-06

Tytuł rysunku:
**RZUT DACHU -
INSTALACJA ODGROMOWA I FOTOWOLTAICZNA**

Obiekt budowlany:
**BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH
- w systemie modułów 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj
ul. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8**

Projektant:
mgr inż. Franciszek Thion
upr. nr OPL/0796/POOE/12

Projektant
sprawdzający:
mgr inż. Piotr Sienkiewicz
upr. nr MAZ/0556/PWBE/15

Podpis:

Data:
03.2023r.

Skala:
1:100

Stadium projektu:
**PROJEKT
WYKONAWCZY**

Data:
03.2023r.