

Numer sprawy: WI.7013.2.2024

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Monitorowana wiatra rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki”

Zamawiający informuje, iż w toczącym się postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekazuje poniżej pytania oraz udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

**Zamawiający określa materiał wykonania zadania i ścian wiaty wskazując poliwęglan komorowo-przeźroczysty o grubości min. 0,8 cm.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła hartowanego przy zachowaniu odpowiedniej grubości?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania szkła hartowanego przy zachowaniu odpowiedniej grubości.

Pytanie 2

Czy Zamawiający określając liczbę stanowisk parkowania ma na myśli ilość miejsc rowerowych, czy stojaków? Czy Wykonawca może założyć parkowanie rowerów obustronnie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaprojektowania wiaty na wskazanym terenie, umożliwiającej postój jak największej liczby rowerów tj. minimum 36 rowerów, maximum 50 rowerów. Zamawiający nie stawia wymogu co do sposobu parkowania rowerów.

Pytanie 3

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu drogą radiową z centrum monitoringu w Straży Miejskiej. Skoro wskazano drogę radiową to jak powinno zostać poprowadzone zasilanie. Czy w miejscu montażu są przyłącza zasilania? Jeśli nie, gdzie znajduje się najbliższe źródło zasilania?

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim o warunki techniczne, na podstawie których Wykonawca zaprojektuje instalację monitoringu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że projektowana instalacja musi obejmować zainstalowanie jednej kamery obrotowej z zoomem na istniejącym

słupie oświetleniowym. Połączenie do istniejącego systemu monitoringu będzie realizowane przez transmisję radiową. Ze względu na fakt, że zasilenie słupa występuje tylko w nocy, zasilenie kamery będzie realizowane poprzez system podtrzymania zasilenia, który będzie się ładował w nocy. Parametry techniczne kamery i pozostałych urządzeń zostaną wskazane w warunkach technicznych.

Pytanie 4

Jakie są parametry techniczne podłączenia monitoringu?

Odpowiedź:

Zgodnie z Opiszem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim o warunki techniczne

Pytanie 5

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą posiadającą następujące uprawnienia do projektowania, która zostanie skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia: 1 osobą - projektantem posiadającym wymagane przepisami prawa

uprawnienia do projektowania wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej terytorialnie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czy dopuszcza się wyszczególnienie osoby odpowiedzialnej za projekt po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wyszczególnienia osoby odpowiedzialnej za projekt po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.