

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 BIAŁYSTOK
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, 27.06.2022 r.

BZP.272.24.2022

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego**”, nr **BZP.272.24.2022** wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie :

Dotyczy instalacji okablowania strukturalnego. Czy inwestor wymaga od wykonawcy 25 letniej gwarancji na instalację okablowania strukturalnego? W dokumentacji projektowej (pkt.1.11) istnieje zapis o przeniesieniu istniejącej serwerowni i przedłużeniu istniejących odbiorów do nowej lokalizacji. Przedłużanie okablowania strukturalnego wyklucza poprawne wyniki pomiarów okablowania, a co za tym idzie gwarancję producenta. Dodatkowo proszę o wskazanie lokalizacji istniejącej serwerowni, docelowej serwerowni oraz ile okablowania pionowego i poziomego ma zostać przeniesione

Odp. – Inwestor wymaga 25 letniej gwarancji na instalację okablowania strukturalnego tylko na nowe kable. Lokalizacja serwerowni: istniejąca - pom. nr 212 (II piętro) - wskazane na rzucie rozbiórek rys. A.16. Lokalizacja serwerowni: projektowana - pom. nr 310 (III piętro) - wskazane na rys. nr A.23. Okablowanie ma zostać przeniesione w całości, dokładną ilość będzie można określić po wykonaniu rozbiórek sufitów podwieszonych.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/