

## Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) - 2

ZP.2610.21.2022.BŻ

Ostróda, 08.11.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo**”.

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ [1].

### **Pytanie Nr 1 z dnia 07.11.2022 r.**

Konstrukcja jezdni, zjazdów z kostki oraz chodników zawarta w załączonym kosztorysie ofertowym nie pokrywa się z konstrukcją przedstawioną w Projekcie Budowlanym.

### **Odpowiedź:**

Należy zastosować konstrukcję zgodną z przedmiarem robót.

### **Pytanie Nr 2 z dnia 07.11.2022 r.**

Kosztorys ofertowy poz. 7. „Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm (do przekruszenia i wbudowania w warstwie podbudowy)” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że materiał uzyskany w wyniku rozebrania istniejącego na przebudowywanym odcinku brukowca ma zostać przekruszony i wbudowany w warstwę podbudowy w konstrukcji jezdni, zjazdów oraz chodników.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza oraz dopuszcza możliwość wbudowania nowego materiału, w tym przypadku materiał z rozbiórki staje się własnością wykonawcy.

Zamawiający aktualizuje załącznik nr 1a- przedmiar robót.

### **Pytanie Nr 3 z dnia 07.11.2022 r.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie wymiarów opornika betonowego oraz ławy betonowej do wykonania w ramach pozycji 35. załączonego kosztorysu ofertowego.

### **Odpowiedź:**

Należy zastosować opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na ławie z betonu C12/15.

### **Pytanie Nr 4 z dnia 07.11.2022 r.**

W związku z rozbieżnościami występującymi w dokumentacji technicznej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie parametrów kruszywa, jakie należy wbudować w konstrukcję jezdni, zjazdów z kostki betonowej oraz chodnika.

### **Odpowiedź:**

Należy zastosować kruszywo łamane 0/31,5 o stopniu przekruszenia C90/3.

**Pytanie Nr 5 z dnia 07.11.2022 r.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy materiał z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Elementy z rozbiórek stanowią własność wykonawcy.

**Pytanie Nr 6 z dnia 07.11.2022 r.**

Prosimy o podanie odległości odwozu materiału z rozbiórki pozostającego własnością Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Ustalenie odległości odwozu materiałów z rozbiórek pozostaje w gestii wykonawcy.

Ponadto działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

**§ 8. Termin wykonania zamówienia.**

**ust. 1:** Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **13.12.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**§ 10. Termin związania ofertą.**

**ust. 4.** Termin składania ofert upływa dnia **14.11.2022 r.** o godz. **9:00**.

**ust. 5.** Otwarcie ofert odbędzie się dnia **14.11.2022 r.** o godz. **9:10**.

**§ 21. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.**

**ust. 4.** Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP nr konta: **34 1020 1811 0000 0302 0272 2312** z adnotacją: Wadium - nr sprawy **ZP.2610.21.2022.BŻ „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo”**. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu **14.11.2022 r.** o godz. **09:00**.

Z poważaniem

Załącznik:

1) Przedmiar robót-aktualizacja

- załącznik nr 1a