NR	ELEMENT
1	Hydrant naziemny DN80 PN 16 wg PN-EN 14384
2	Rura przewodowa DN110
3	Trójnik redukcyjny kołnierzowy żeliwny DN100/DN80
4	Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80, l=800mm, l=200 mm
5	Obudowa teleskopowa z wrzecionem, skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy DN80, płyta betonowa pod skrzynki do zasuw
6	Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80
7	Obsypka żwirowa 2-16 mm z zagęszczeniem
8	Płyta chodnikowa 500x500x70 mm
9	Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina
10	Tuleja kołnierzowa PE110/DN100 z luźnym kołnierzem stalowym DN100



Uwaga:

1. Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową.
2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerownego RAL 3000.
3. Między kształtkami a blokiem oporowym nalezy wyłożyć folię PVC gr. 2 mm.

Obiekt::	**Infrastruktura wodno - kanalizacyjna w rejonie ul. Robotniczej, obręb Bolków-2 oraz obręb Wierzchosławice, Gmina Bolków**		
Inwestor :	Gmina Bolków, obręb 2 Bolków: 75, 264, 76, 301, 77, 78/1, 74, obręb Wierzchosławice: 12/5, 12/6, 12/8,31,27/2		
Projektant :	mgr inż. Janusz Wowoczuk	Upr. nr: 242/99/DUW	
Sprawdzający :	mgr inż. Rodryk Świerczok	Upr. nr: 595/01/DUW	
Tytuł rysunku :	**Schemat zabudowy hydrantu naziemnego**		

Branża :	Data :	Stadium :	Skala:	Nr rysunku :
	czerwiec 2022 r.	PB	schemat	**S-09**