



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, 08.07.2024 r.

ZS.262.8.2024

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż dekanterów (3 szt.) do reaktorów osadu czynnego na obiekcie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do postępowania.

Pytanie nr 1.

Z uwagi na rozbieżność między stanem rzeczywistym, a informacją zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym średnicy systemu odprowadzania ścieków proszę o potwierdzenie, że system ten powinien składać się z rurociągów o średnicy DN450.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, że system odprowadzania ścieków powinny składać się z rurociągów o średnicy DN450.


Zamawiający informuje, że w treści Opisu przedmiotu zamówienia została wprowadzona zmiana: zapis z OPZ o treści:

Dekanter ma być wyposażony w przegubowy system odprowadzenia ścieków DN 300 zmienia się na:

Dekanter ma być wyposażony w przegubowy system odprowadzenia ścieków DN 450.

W załączeniu OPZ-Zal.nr-1_zmiana z wprowadzonymi zmianami.

Wprowadzona zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

KIEROWNIK
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Nowym Targu

mgr inż. Grzegorz Nowak