



Kraków, dn. \$data_Podpisu_automatycznie r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAKOWIE**
30-134 Kraków, Zarzecze 106

WZP.2370.33.65.2023

WYKONAWCY
**uczestnicy postępowania na budowę strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wraz z Jednostką
Ratowniczo-Gaśniczą**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe budynku jest poza zakresem przetargu. W innym przypadku prosimy o zestawienie i szczegółowy opis.

Odpowiedź:

Tak, wyposażenie meblowe budynku jest poza zakresem przetargu.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że szorowarka do podłóg jest poza zakresem przetargu. W innym przypadku prosimy o zestawienie i szczegółowy opis.

Odpowiedź:

Tak, szorowarka do podłóg jest poza zakresem przetargu.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie w sprzęt AGD jest poza zakresem przetargu. W innym przypadku prosimy o zestawienie i szczegółowy opis.

Odpowiedź:

Tak, wyposażenie w sprzęt AGD jest poza zakresem przetargu.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie w sprężarkę powietrza do butli jest poza zakresem przetargu. W innym przypadku prosimy o zestawienie i szczegółowy opis.

Odpowiedź:

Tak, wyposażenie w sprężarkę powietrza do butli jest poza zakresem przetargu

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie w pralnice jest poza zakresem przetargu. W innym przypadku prosimy o zestawienie i szczegółowy opis.

Odpowiedź:

Tak, wyposażenie w pralnice jest poza zakresem przetargu. Projekt uwzględnia wykonania podejścia kanalizacyjnego do pralek. Dopływ wody należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie w suszarki do odzieży specjalnej jest poza zakresem przetargu. W innym przypadku prosimy o zestawienie i szczegółowy opis.

Odpowiedź:

Tak, wyposażenie w suszarki do odzieży specjalnej jest poza zakresem przetargu

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie w wyciągarkę do węży strażackich jest poza zakresem przetargu. W innym przypadku prosimy o zestawienie i szczegółowy opis.

Odpowiedź:

Wyciągarkę do węży strażackich należy uwzględnić w zakresie postępowania przetargowego

Udźwig nominalny - 1000 kg

Wysokość podnoszenia – 13 m

Napięcie zasilające - 230 V

Napięcie sterujące - 24 V

Prędkość podnoszenia – 6 m/min

Ogranicznik udźwigu - sprzęgło cierne

Hak i łańców atestowany do udźwigu – 1000 kg

Montaż do stropu – sztywny

Sterowanie – naciskowe doprowadzone w pobliże drzwi do pomieszczenia.

Pytanie 8

*Prosimy o zamieszczenie dokumentacji rysunkowej w formie plików *dwg.*

Odpowiedź:

Przygotowanie ofert przetargowych nie wymaga dostępu do plików edytowalnych. Wymaganą przepisami formę projektu budowlanego, określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). W rozporządzeniu nie przewidziano wymogu przekazywania dokumentacji projektowej w określonych formatach cyfrowych. Przekazanie innemu podmiotowi projektu w formacie dwg na etapie przetargu, bez wiążących umów z oferentami zwiększa ryzyko naruszenia praw autorskich projektanta oraz powoduje że na rysunkach w formacie dwg można

wprowadzać zmiany bez wiedzy projektanta i taka zmiana dla osób postronnych jest niezauważalna, a to jest niedopuszczalne, bo narusza prawa autorskie. Na etapie przetargu nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian rozwiązań projektowych i materiałowych bez zgody projektanta

Pytanie 9

W łazienkach zaprojektowane na ścianach są płytki wielkoformatowe o wymiarach 120x240cm. Zaprojektowane rozwiązanie jest bardzo cenotwórcze gdyż 1 m² powyższej płytki kosztuje powyżej 300zł.

Czy Zamawiający zezwoli na zamianę ich na płytki w formacie 30x30cm ewentualnie 60x60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę formatu płytek:

- ściany 60x30 cm

- podłogi 60x60 cm

Pod warunkiem rozmieszczenia płytek na płaszczyznach w sposób zapewniający powstanie równych docinek na obydwu końcach, większych niż połowa płytki.

Pozostałe parametry płytek pozostają bez zmian.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy tynkować ścian powyżej sufitu podwieszanego.

Odpowiedź:

Ściany należy tynkować na całej wysokości, właściwości użytkowe przegród deklarowane przez producentów materiałów dotyczą ścian obustronnie tynkowanych na całej wysokości.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy malować ścian powyżej sufitu podwieszanego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że ścian powyżej sufitów podwieszanych nie należy malować.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy tynkować stropów pokrytych sufitem podwieszanym.

Odpowiedź:

W miejscach występowania stropów podwieszanych nie należy tynkować stropów. Stropy nietynkowane należy zabezpieczyć impregnatami i stworzyć warstwę powłoki hydrofobowej zabezpieczającą i chroniącą przed pyleniem brudem, kurzem itp.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy malować stropów pokrytych sufitem podwieszanym.

Odpowiedź:

W miejscach występowania stropów podwieszanych nie należy tynkować stropów. Stropy nietynkowane należy zabezpieczyć impregnatami i stworzyć warstwę powłoki hydrofobowej zabezpieczającą i chroniącą przed pyleniem brudem, kurzem itp.

Pytanie 14

Ponieważ przedmiar ma charakter pomocniczy, prosimy o zamieszczenie rysunku rodzajów sufitów (rzut sufitów) w celu oszacowania ilości poszczególnych sufitów podwieszonych.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunki wykończenia stropów

Pytanie 15

Prosimy o podanie rodzaju szklenia okien.

Odpowiedź:

Szklenie zgodnie z opisem str. 35 Projekt Techniczno – Wykonawczy. Architektura

Pytanie 16

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza drzwi D1, D1K, D1AK wykonane jako np. drzwi Porta CPL z okleiną CPL HQ 0,7. Jest to standardowy produkt w realizacji budynków użyteczności publicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje parametry drzwi, poza grubością okleiny. Należy przyjąć okleinę HPL 0,7 mm

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia „ 0.17 Pom. Ćwiczeń” nie należy wyposażać w sprzęt sportowy (siłowy/fitness). W innym przypadku prosimy o zestawienie i szczegółowy opis.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż ww. pomieszczenia nie należy wyposażać w sprzęt sportowy.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI

podpisał elektronicznie:

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

/ - /

nadbryg. Piotr Filipek