



Urząd Gminy  
w Psarach

Znak sprawy: ZP.271.05.2024

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Szkolnej i ul. Kamiennej w Psarach oraz ul. Granicznej w Strzyżowicach w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary – etap I”.

Psary, dnia 11.06.2024 r.

Zamawiający:

**Gmina Psary**

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Szkolnej i ul. Kamiennej w Psarach oraz ul. Granicznej w Strzyżowicach w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary – etap I”.

**I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela odpowiedzi.**

**Pytanie nr 1-5.**

1. Prosimy o podanie grubości nawierzchni asfaltowej wiążącej i ścieralnej w ul. Kamiennej? Przedmiar robot przewiduje grubość warstwy wiążącej o gr. 4+ 3 cm i warstwy ścieralnej o gr. 3+2 cm, co w sumie daje nam 12 cm. grubości asfaltu.  
W naszej opinii z odwiertu w nawierzchni, który zlokalizowany jest w okolicach Sklepu DINO, grubość obu warstw nie przekracza 7 cm.
2. W ul. Szkolnej jezdnia od strony chodnika (na szerokości ok. 1 m) jest zaniżona w stosunku do reszty nawierzchni prawdopodobnie z powodu braku stabilizacji. Położenie nowej warstwy ścieralnej w tym miejscu spowoduje że asfalt będzie się załamywał.  
Prosimy o podanie technologii wykonania tego odcinka, mając na uwadze okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu?
3. Występuje też problem z odwodnieniem jezdni po stronie chodnika w ul. Szkolnej, z powodu braku wpuśców ulicznych w miejscach obniżonego profilu terenu (co widać na profilach projektu) co powoduje że w tych miejscach zbiera si woda opadowa.  
Prosimy o podanie rozwiązania w tym zakresie?
4. Chodnik wzdłuż ul. Szkolnej jest całkowicie zdeformowany (zapadnięty w środkowej części i ma wystające włązu studzienek} dodatkowe wykonanie w nim ok. 40 otworów związanych z budową przyłączy sprawi, że jego odtworzenie do stanu istniejącego będzie praktycznie niemożliwe.  
Czy zarządca drogi dokona odbioru i zaakceptuje napraw chodnika tylko po wykopach?
5. Czy Zamawiający będzie wymagał w ul. Szkolnej profilowania i utwarzenia pobocza?

**Odpowiedzi 1-5:**

1. Do wyceny należy przyjąć grubość warstw nawierzchni asfaltowej zgodnie z przedmiarem robót.
2. Nawierzchnię jezdni należy odtworzyć zgodnie z zapisami Decyzji Nr. WDiM.711.P.101.208 z dnia 28.08.2018 r. tj. po przekopach przywrócić konstrukcję jezdni do kategorii ruchu drogowego KR3 i odtworzyć nawierzchnię warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Urząd Gminy w Psarach  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary  
tel. 32 29 44 920  
e-mail: [urzad@psary.pl](mailto:urzad@psary.pl)  
[www.psary.pl](http://www.psary.pl)

3. *Nawierzchnię jezdni należy odtworzyć zgodnie z zapisami Decyzji Nr. WDiM.711.P.101.208 z dnia 28.08.2018r. tj. po przekopach przywrócić konstrukcję jezdni do kategorii ruchu drogowego KR3 i odtworzyć nawierzchnię warstwy ściernalnej na całej szerokości jezdni. Przedmiar robót i decyzja Nr. DiM.711.P.101.208 z dnia 28.08.2018 nie przewidują budowy odwodnienia.*
4. *Nawierzchnię chodnika należy odtworzyć w miejscu jego wcześniejszego rozebrania. Wykonawca robót będzie musiał przedstawić do odbioru końcowego protokół odbioru pasa drogowego od Zarządcy drogi.*
5. *Wszystkie rozebrane lub uszkodzone w czasie robót elementy pasa drogowego będą musiały być przywrócone do stanu pierwotnego.*

Odpowiedzi na pytania (wyjaśnienia) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.**

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec

Zastępca Wójta

.....

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/922965>

2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: [arkadiuszmaraszek@psary.pl](mailto:arkadiuszmaraszek@psary.pl)