



Kraków, dnia 29.09.2025 r.

NZ.261.158.2025

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie. Znak sprawy: 20/VI/2025

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw 98

Pytanie 1

Dot. sieci gazowej

Odcinek G5-G5.1 wg uzgodnienia projektu (znak PSGKR.ZMSM.764.1150576.1.22 – 2587/22 z dn 13.12.2022) ustalono rurę dn 180 PE SDR 17(17,6) w warunkach i projekcie jest dn 160 PE SDR 17(17,6) – proszę o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź 1

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), t.j. Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 06 poz. III.1.4.9. Projekt techniczny. Sieć gazowa. [ARG]. Kraków, wrzesień 2022 uwzględniający uwagi uzgodnienie na aktualny, zawierający uwagę zawartą w uzgodnieniu PSGKR.ZMSM.764.1150576.1.22 (2587/22) z dnia 13.12.2022 pkt 4 tiret 1 "-odcinek G%-G5.1 wykonać z rur dn 180 PE SDR 17 (17,6)"

Pytanie 2

Na gazociągu wg warunków znak PSGKR.ZMSM.673.1077338.2.21 z dn. 22.07.2021 mają zostać zamontowane zauwy:

pkt 1 DN 350

pkt 2 DN 150

pkt 3 DN 100

pkt 4 DN 200

w załączniku 2021-07-21_PSG-rozsz_war_102-MW-2K2O_zal_graf w punkcie 1 i 2 naniesiono ZZU odpowiednio 350 i 150 co wskazuje na układy zaporowo upustowe kołnierzowe – proszę o wyjaśnienie nieścisłości

Odpowiedź 2

Cenę należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej i uzgodnienia (j.w.).

Pytanie 3

W warunkach jest zapis, z którego wynika, że OZG w Krakowie będzie partycypować w kosztach a nie jak było podane sama wykonywać przebudowę – proszę o informację jak ma podejść do tego potencjalny Wykonawca? Bo chyba wykreślenie przez Zamawiającego ponad 90 m odcinka nie do końca jest prawidłowe.

Odpowiedź 3

Pełną informację i warunki współpracy Zamawiającego, Wykonawcy i PSG sp. z o.o. w przebudowie gazociągu zawarto w SWZ Załącznik nr 16 pkt I.4.1.[I.1.2.1.1.], pkt I.8.2., poz. III.2.2.1[§1.8].

Przebudowa Gazociągu zostanie wykonana przez wybranego przez PSG wykonawcę branżowego na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy PSG a wykonawcą. Pokrycie kosztów Przebudowy spoczywa na PSG. Kierownikiem budowy Inwestycji będzie osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, zatwierdzona przez Inwestora dla kierowania budową Inwestycji. Wykonawca wyznaczy w uzgodnieniu z Inwestorem kierownika robót w danej specjalności dla Przebudowy i inspektora nadzoru Przebudowy. Osoby będą pełnić nieodpłatne dla Inwestora funkcje z prawami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w poniższy sposób:

W pliku Uzupełnienie_29.09.2025.zip Zamawiający zamieszcza:

załączniki do udzielonych odpowiedzi (folder):

2025-09-29_zmiana załącznika nr 16 zal_III.1.4.9._PT-sieci-gazowe

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- strona internetowa prowadzonego postępowania
- NZ aa