

Kraków 31.08.2023r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 11

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.66.880.2023

**Do wszystkich Uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **DZ.271.66.2023** pn. **Wykonanie wentylacji i klimatyzacji wraz ze źródłem chłodu i niezbędnymi instalacjami oraz zrównoważenia instalacji wentylacji – dla części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku M-II Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 powiadamia zainteresowane strony, że przedłuża termin składania ofert do dnia 05.09.2023r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2023r. o godz. 09:30.

Modyfikacja SWZ (1)

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia zapisy SWZ. Poniżej wyszczególnione punkty SWZ przyjmują następujące brzmienie:

Pkt. 11. SWZ Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **04.10.2023r.**

Pkt. 16. SWZ Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> do dnia **05.09.2023 r. do godz. 09:00** w formie

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pkt. 17. SWZ Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 05.09.2023 r., o godzinie 09:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

Wyjaśnienia treści SWZ (2)

Pytanie 1

W pliku PDF: JP11_Klimatyzacja_opis widnieje uwaga iż: Zgodnie z wytycznymi Inwestora temperatura nawiewna w okresie letnim wynosić będzie do 16 °C. Z doświadczenia wiem, że osiągnięcie takich temperatur latem będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe biorąc pod uwagę, że jest to system wentylacji a nie klimatyzacji. Czy na pewno chodziło o temp. nawiewu max 16 stopni?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.

Zatwierdził:

mgr inż. Adrian Żak – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych