

Szczecin, dnia 27 maja 2021 r.

15.WOG.SZP.2712.40.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 2 część

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont (wymiana) dźwigu w budynku nr 3 oraz remont sali konferencyjnej w budynku nr 38, zlokalizowanych przy ul. Łukasińskiego 33 w Szczecinie”.

Nr referencyjny postępowania: **03-ZP-RB-04-21/40**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami – do 2 części:

Pytanie nr 1:

W związku z wyszczególnieniem materiałów które mają zostać użyte do wykonania części 2 zamówienia czyli: „Remontu Sali konferencyjnej w budynku nr 38” uprzejmie proszę o przedstawienie nazwy i producenta wykładziny która jest dostępna na rynku i spełnia założone wymagania. Wykonawca zapewni wykładzinę podaną przez Państwa (o ile jest dostępna) lub równoważną,

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: Należy wbudować wykładziny o parametrach równoważnych lub lepszych niż opisane w Specyfikacji technicznej. Przykładową wykładziną, która jest dostępna na rynku i spełnia założone wymagania jest: TESSERA BARCODE firmy FORBO.

Pytanie nr 2:

W części 2 zamówienia przeznaczono Sufit Sali konferencyjnej do demontażu. W suficie tym istnieje sporo różnych wypustów instalacji w które wykonawca nie powinien ingerować (czujniki dymu, zraszacze, nawiewy i wyciągi powietrza). Czy te wcześniej wymienione części instalacji zostaną zdemontowane przez inwestora a później po wykonaniu wymiany sufitu podwieszanego ponownie przez inwestora zamontowane? Czy też koszt ingerencji w te instalacje wykonawca ma w kalkulować w cenę oferty?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: Opisane elementy instalacji należy zdemontować i zamontować w nowym suficie podwieszanym nie zmieniając ich lokalizacji np. poprzez podwieszenie do konstrukcji stropu nad kondygnacją.

Pytanie nr 3:

W części 2 zamówienia należy wymienić oświetlenie na nowe. W dokumentacji załączono rysunek z orientacyjnym rozmieszczeniem oświetlenia ale brak jest szczegółów bardzo istotnych ze względu na cenę produktu i ewentualne oczekiwania Inwestora. Proszę o podanie wymiarów lampy np. 60 x 60 cm? Czy 120 x 30 cm? Mocy jednej sztuki lampy. Wymienne źródło światła sugeruje że oświetlenie to ma być na świetlówkach ledowych – czy tak? Czy lampy te mają umożliwiać ściemnianie oświetlenia? Dodatkowo zwracam uwagę na fakt że proponowane rozmieszczenia może być niemożliwe do wykonania ze względu na mnogość instalacji znajdujących się nad sufitem podwieszanym. Czy należy również zamontować nowe przełączniki światła i gniazda wtykowe? Brak dookreślenia szczegółów lamp spowoduje przyjęcie w kalkulacji ofertowej najtańszych na rynku.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: Zakres prac obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w istniejących lokalizacjach. Oprawy należy podłączyć do istniejącej instalacji, która zawiera możliwość ściemniania oświetlenia. Należy zastosować oprawy 60x60 cm ze źródłami światła ledowymi 4 x (8-9 W, ok. 800 lm).

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i powinny być uwzględnione przez Wykonawców.

Z upoważnienia Komendanta
Kierownik zamówień publicznych
Magdalena GRABOWSKA-KRYSZTOFIAK