



NR	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Rurociąg Ø32x2,0mm PE100 SDR17
2	Adapter DN25 PE-mosiądz z gwintem wewnętrznym
3	Łącznik mosiężny 1" z gwintem zewnętrznym
4	Zawór kulowy mosiężny 1"
5	Złączka redukcyjna mosiężna 1"- 3/4" (gwint zewnętrzny 1" - gwint wewnętrzny 3/4")
6	Konsola wodomierzowa DN20 (3/4") ze śrubunkami
7	Wodomierz DN20 (3/4")
8	Zawór zwrotny antyskażeniowy 1"
9	Instalacja wewnętrzna



45-131 Opole, ul. Cygana 4  
tel. +48 606 911 593

Nazwa opracowania:

**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
BRYNICA - KOŁOCZEK - MARKOWE  
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI**

Stadium dokumentacji:  
**PROJEKT TECHNICZNY**

Lokalizacja: przysiółek Wałda, kolonia Kołoczek, osada Markowe; gmina Wołczyn

Inwestor: Gmina Wołczyn; ul. Dworcowa I, 46-250 Wołczyn

Przedmiot rysunku:  
**WEZEŁ  
WODOMIERZOWY  
DO ZABUDOWY  
WEWNĄTRZ BUDYNKU**

Wykonawcy Imię i nazwisko

Numer uprawnień

Podpis

Projektant: mgr inż. **TOMASZ PŁACZEK**

OPL/1957/PWBS/21

Sprawdzający: mgr inż. **MAREK KLYK**

OPL/1956/PWBS/21

Data opracowania:

LUTY 2023r.

Skala:

1:5

Nr rysunku:

**4.8**