



ZP.271.11.2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „**Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn – Etap II**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Jakie wysięgniki należy przyjąć do wyceny w miejscowości Rozpędziny (brak parametrów w projekcie)?

***Odp.: Zamawiający informuje, że do zadania IV postępowania, dotyczącego oświetlenia w miejscowości Rozpędziny nie stosuje się montażu opraw na wysięgnikach, a jedynie montaż opraw bezpośrednio do słupów. Informacja znajduje się z na stronie 14 dokumentacji projektowej - DIALux, nachylenie wysięgnika (3) - 0.0° i długość wysięgnika (4) - 0.000 m.***