



Poznań, dnia 07.11.2023 r.

Nasz znak: WI.4621.2.2023.JF (002)
Dotyczy: 2390P – budowa ulicy Żabikowskiej w Wirach
Wasz znak: NBP-007-KSZ-2022031

**NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Władysława Komara 2
62-050 Mosina**

W odpowiedzi na pismo nr NBP-007-KSZ-2022031 z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu 12.10.2023 r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanego oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2390P w m. Wiry (gm. Komorniki) w ramach inwestycji pn. „Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach”, w miejscu przedstawionym na dołączonym do niniejszej opinii planie sytuacyjnym, z następującymi uwagami:

1. Przejście pod jezdnią drogi powiatowej należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości minimum 1,2 m poniżej niwelety nawierzchni (od górnej krawędzi rury osłonowej) oraz zgodnie z polskimi normami.
2. Przedmiotową infrastrukturę należy ułożyć na głębokości minimum 1,0 m (wynikającej z przepisów branżowych) pozwalającej na budowę i przebudowę drogi powiatowej m. in. przebudowę jezdni, budowę chodnika, ścieżki rowerowej tak, aby w przypadku przyszłych robót drogowych zostały zachowane przepisy branżowe i nie występowała konieczność zmiany lokalizacji przedmiotowej infrastruktury.
3. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia ww. infrastruktury technicznej należy odtworzyć przy użyciu materiału piaszczysto-żwirowego i odpowiednio zagęścić.
4. Nie wyraża się zgody na wbudowanie w pasie drogowym urządzeń wyniesionych ponad teren oraz montowanych równo z terenem oprócz projektowanych słupów oświetlenia przejścia dla pieszych.
5. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
6. Po wykonaniu robót należy uporządkować zajmowany pas drogowy, doprowadzić do właściwego stanu technicznego oraz wymienić uszkodzone elementy na nowe.
7. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi.
8. Roboty wykonać bez powodowania zbędnych utrudnień w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu drogowego.
9. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
10. Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
11. Inwestor uzyska w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zgodę na prowadzenie prac budowlanych w formie protokołu przekazania terenu robót powołując się na niniejszą opinię. ZDP – Wydział Dróg zostanie poinformowany z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem o proponowanym terminie ww. przekazania terenu robót.
12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas robót.
13. Niniejsza opinia nie stanowi uzgodnienia stałej organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania należy zaopiniować w tut. Zarządzie odrębnym postępowaniem.
14. Niniejsza opinia ważna jest 1 rok od dnia wydania.

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny w miejscu planowanej inwestycji.

Otrzymują:

1. Adresat – ePUAP
2. ZDP WI – aa

Sprawę prowadzi:

Joanna Filimon
Tel. 618 593 478

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

www.zdp.powiat.poznan.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.