



Szczecin, dnia 28.06.2022 r.

**A-ZP.381.66.2022.WB**

### WYJAŚNIENIE SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Wykonanie sieci strukturalnej Wi-Fi wraz z instalacjami zasilania gwarantowanego i klimatyzacji w Domu Studenta Nr 3 w Szczecinie**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP informuje o dokonaniu zmian treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

proszę o określenie lokalizacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji.

W opisie techniczny jest zapis "Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na ścianie maszynowni dźwigu, na najwyższej kondygnacji. Jednostki zewnętrzne montować na ścianach poszczególnych kondygnacji (2, 5, 8, 11)." Projekt przewiduje montaż 2 sztuk jednostek zewnętrznych oraz 5 jednostek wewnętrznych. 1 układ na potrzeby serwerowni - 1 jednostka zewnętrzna, 1 jednostka wewnętrzna. 2 układ na potrzeby PPD - 1 jednostka zewnętrzna, 4 jednostki wewnętrzne.

#### **Odpowiedź:**

Treść opisu zamówienia winna brzmieć: "Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na ścianie maszynowni dźwigu, na najwyższej kondygnacji. Jednostki **wewnętrzne** montować na ścianach **wewnątrz pomieszczeń PPD** poszczególnych kondygnacji (2, 5, 8, 11)."

Projekt przewiduje montaż 2 sztuk jednostek zewnętrznych oraz 5 jednostek wewnętrznych.

Na potrzeby serwerowni - 1 jednostka zewnętrzna, 1 jednostka wewnętrzna.

Na potrzeby PPD - 1 jednostka zewnętrzna, 4 jednostki wewnętrzne.

.....